

**Industriefunkuhren**



**Technische Beschreibung**

DCF77 Funkuhr

**Modell 6855**

**DEUTSCH**

**Version: 12.02 - 19.08.2014**

---

Gültig für Geräte **6855** mit FIRMWARE Version: **12.xx**



## Versionsnummern (Firmware / Beschreibung)

DIE ERSTEN BEIDEN STELLEN DER VERSIONSNUMMER DER TECHNISCHEN BESCHREIBUNG UND DIE ERSTEN BEIDEN STELLEN DER FIRMWARE-VERSION DER HARDWARE **MÜSSEN ÜBEREINSTIMMEN!** SIE BEZEICHNEN DIE FUNKTIONALE ZUSAMMENGEHÖRIGKEIT ZWISCHEN GERÄT UND TECHNISCHER BESCHREIBUNG.

DIE BEIDEN ZIFFERN NACH DEM PUNKT DER VERSIONSNUMMER BEZEICHNEN KORREKTUREN DER FIRMWARE UND/ODER BESCHREIBUNG, DIE KEINEN EINFLUSS AUF DIE FUNKTIONALITÄT HABEN.

## Download von Technischen Beschreibungen

Alle aktuellen Beschreibungen unserer Produkte stehen über unsere Homepage im Internet zur kostenlosen Verfügung.

Homepage: <http://www.hopf.com>

E-mail: [info@hopf.com](mailto:info@hopf.com)

## Symbole und Zeichen



### **Betriebssicherheit**

Nichtbeachtung kann zu Personen- oder Materialschäden führen.



### **Funktionalität**

Nichtbeachtung kann die Funktion des Systems/Gerätes beeinträchtigen.



### **Information**

Hinweise und Informationen



### Sicherheitshinweise

Die Sicherheitsvorschriften und Beachtung der technischen Daten dienen der fehlerfreien Funktion des Gerätes und dem Schutz von Personen und Material. Die Beachtung und Einhaltung ist somit unbedingt erforderlich.

Bei Nichteinhaltung erlischt jeglicher Anspruch auf Garantie und Gewährleistung für das Gerät.

Für eventuell auftretende Folgeschäden wird keine Haftung übernommen.



### Gerätesicherheit

Dieses Gerät wurde nach dem aktuellsten Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln gefertigt.

Die Montage des Gerätes darf nur von geschulten Fachkräften ausgeführt werden. Es ist darauf zu achten, dass alle angeschlossenen Kabel ordnungsgemäß verlegt und fixiert sind. Das Gerät darf nur mit der auf dem Typenschild angegebenen Versorgungsspannung betrieben werden.

Die Bedienung des Gerätes darf nur von unterwiesenem Personal oder Fachkräften erfolgen.

Reparaturen am geöffneten Gerät dürfen nur von der Firma **hopf** Elektronik GmbH oder von entsprechend ausgebildetem Fachpersonal ausgeführt werden.

Vor dem Arbeiten am geöffneten Gerät oder vor dem Auswechseln einer Sicherung ist das Gerät immer von allen Spannungsquellen zu trennen.

Falls Gründe zur Annahme vorliegen, dass die einwandfreie Betriebssicherheit des Gerätes nicht mehr gewährleistet ist, so ist das Gerät außer Betrieb zu setzen und entsprechend zu kennzeichnen.

Die Sicherheit kann z.B. beeinträchtigt sein, wenn das Gerät nicht wie vorgeschrieben arbeitet oder sichtbare Schäden vorliegen.

### CE-Konformität



Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der EG-Richtlinien 2004/108/EC "Elektromagnetische Verträglichkeit" und 2006/95/EC "Niederspannungs-Richtlinie".

Hierfür trägt das Gerät die CE-Kennzeichnung  
(CE = Communautés Européennes = Europäische Gemeinschaften)

Das CE signalisiert den Kontrollinstanzen, dass das Produkt den Anforderungen der EU-Richtlinie - insbesondere im Bezug auf Gesundheitsschutz und Sicherheit der Benutzer und Verbraucher - entspricht und frei auf dem Gemeinschaftsmarkt in den Verkehr gebracht werden darf.

Inhalt	Seite
<b>1 Spezifikationen Modell 6855 .....</b>	<b>9</b>
<b>2 Funktionsbeschreibung Synchronisation.....</b>	<b>10</b>
2.1 Arbeitsweise DCF77-Sender .....	10
2.2 DCF77-Synchronisation .....	10
2.3 Störquellen .....	11
2.4 Genauigkeitsbetrachtung DCF77-Auswertung.....	12
2.5 Funktionsbeschreibung Datenstring Synchronisation .....	12
<b>3 Inbetriebnahme .....</b>	<b>14</b>
3.1 Spannungsversorgung .....	14
3.2 Antenneninstallation .....	14
3.3 Inbetriebnahme Basissystem.....	15
3.3.1 Anzeige .....	15
3.3.2 Standardanzeige .....	15
3.3.3 Status LED .....	15
<b>4 Tastatur .....</b>	<b>16</b>
4.1 Tastenfunktionen.....	16
4.1.1 Tastatureingaben / Systemsteuerung .....	16
4.2 Setzfunktionen.....	17
4.2.1 Systemstatus.....	17
4.2.2 Zeit/Datum Eingabe .....	19
4.2.3 Zeitdifferenz .....	20
4.2.4 Zeitzonenumschaltung.....	20
4.3 Serielle Schnittstellenparameter .....	21
4.3.1 Auswahlbild: Parameter der seriellen Schnittstellen .....	21
4.3.2 Setzen Modebyte 1, Anwahl der Ausgabeigenschaften .....	21
4.3.3 Setzen Modebyte 2 Anwahl der Ausgabetelegramme.....	22
4.3.4 Status und Impulsausgang .....	22
4.3.5 Sonderbyte.....	23
4.3.6 Datensicherung .....	23
4.3.7 Differenztage setzen .....	23
4.3.8 LAN-IP-Adressen (Option) .....	23
4.4 Kontrolle der eingegebenen Werte .....	24
4.4.1 Zeitdifferenz .....	24
4.4.2 Zeitzonenumschaltung S $\Rightarrow$ W.....	24
4.4.3 Zeitzonenumschaltung W $\Rightarrow$ S.....	25
4.5 Initialisierungsfunktionen .....	25
4.5.1 Verzögerung der Statusänderung "kein Funk" .....	25
4.5.2 Einstellung für DCF77-Simulation.....	26
4.5.3 Antenne Ausrichten.....	26
4.5.4 Verstärkungsanzeige .....	27
4.5.5 Programm-Reset ausführen.....	27
4.5.6 Master-Reset ausführen .....	28

4.6	Zusammenfassung Tastatur .....	28
4.6.1	Setzfunktionen .....	28
4.7	Anzeigefunktionen .....	28
4.8	Steuerung der Nebenuhren .....	29
4.8.1	Ansehen Nebenlinie .....	29
4.8.2	Stellen Nebenlinien .....	30
4.8.3	Start/Stop Nebenlinie .....	30
4.8.4	Nebenlinien Impulszeit .....	31
<b>5</b>	<b>Signal- und Datenausgabe .....</b>	<b>32</b>
5.1	Konfiguration der seriellen Schnittstellen .....	32
5.1.1	Parameter der seriellen Übertragung .....	32
5.2	Konfiguration des Datentelegramms (Modebyte) .....	34
5.2.1	Lokale Zeit oder UTC in der seriellen Ausgabe mit Modebyte 1 .....	34
5.2.2	Sekundenvorlauf der seriellen Ausgabe mit Modebyte 1 .....	34
5.2.3	Senden mit Steuerzeichen STX/ETX mit Modebyte 1 .....	34
5.2.4	Letztes Steuerzeichen als On-Time Marke mit Modebyte 1 .....	35
5.2.5	Steuerzeichen CR und LF mit Modebyte 1 .....	35
5.2.6	Sendeverzögerung mit Modebyte 1 .....	35
5.2.7	Synchronisationszeitpunkt mit Modebyte 1 .....	36
5.2.8	Telegrammauswahl mit Modebyte 2 .....	36
5.2.9	Ausgabe nur Winterzeit .....	37
5.3	Datenformat der seriellen Übertragung .....	37
5.4	Seriellles Anfragen .....	38
5.4.1	Seriellles Anfragen mit ASCII-Zeichen bei Standardtelegramm 6855 .....	38
5.4.2	Seriellles Anfragen bei MADAM-S .....	38
<b>6</b>	<b>Datentelegramme .....</b>	<b>39</b>
6.1	Allgemeines zur seriellen Datenausgabe der 6855 .....	39
6.2	<b>hopf</b> Standardstring 6855 (6021) .....	40
6.2.1	Aufbau <b>hopf</b> Standardstring 6855 (6021) Uhrzeit/Datum .....	40
6.2.2	Aufbau <b>hopf</b> Standardstring 6855 (6021) nur Uhrzeit .....	40
6.2.3	Status- und Wochentagnibble .....	41
6.2.4	Beispiel .....	41
6.3	<b>hopf</b> DCF-Slave String .....	42
6.3.1	Aufbau .....	42
6.3.2	Status und Wochentagnibble .....	42
6.3.3	Beispiel .....	43
6.3.4	Einstellung .....	43
6.4	SINEC H1 .....	44
6.4.1	Aufbau .....	44
6.4.2	Status .....	45
6.4.3	Beispiel .....	45
6.5	MADAM-S .....	46
6.5.1	Aufbau .....	46
6.5.2	Status .....	48
6.5.3	Erforderliche Einstellungen .....	48

6.6 IBM 9037 Sysplex Timer Modell 1+2 .....	49
6.6.1 Aufbau .....	49
6.6.2 Status .....	49
6.6.3 Beispiel .....	49
6.7 <b>hopf</b> 2000 (Standardstring) - Jahresausgabe 4-stellig .....	50
6.7.1 Aufbau .....	50
6.7.2 Status- und Wochentagnibble .....	51
6.7.3 Beispiel .....	51
6.8 T-String .....	52
6.8.1 Aufbau .....	52
6.8.2 Beispiel .....	52
6.9 ABB_S_T-String .....	53
6.10 TimeServ für Windows NT Rechner .....	54
6.11 NTP (Network Time Protocol) .....	55
6.12 NGTS-String .....	56
6.12.1 Aufbau .....	56
6.12.2 Beispiel .....	56
6.13 <b>hopf</b> Master/Slave String .....	57
6.13.1 Aufbau .....	57
6.13.2 Status und Wochentagnibble .....	58
6.13.3 Beispiel .....	58
6.13.4 Einstellung .....	58
6.14 SINEC H1 Extended .....	59
6.14.1 Aufbau .....	59
6.14.2 Status .....	60
6.14.3 Beispiel .....	60
6.15 <b>hopf</b> 5500 Datum/Uhrzeit .....	61
6.15.1 Aufbau .....	61
6.16 <b>hopf</b> 5500 nur Uhrzeit .....	61
6.16.1 Aufbau .....	61
6.16.2 Status- und Wochentagnibble .....	62
6.16.3 Beispiel .....	62
6.17 DCF77-Analysestring .....	63
6.17.1 Stringbeschreibung .....	63
6.17.1.1 Stringausgabe ohne detektierter DCF77-Minutenmarke - Nach Einschalten/ Reset .....	63
6.17.1.2 Stringausgabe nach detektierter DCF77-Minutenmarke .....	64
6.17.2 Aufbau .....	65
6.17.3 Synchronisationsmode .....	67
6.17.4 Status .....	67
6.17.5 Beispiel .....	68
6.18 Contronic P (PCZ 77 / 5050H&B) .....	69
6.18.1 Contronic P (PCZ77 / 5050H&B) - Uhrzeit/Datum .....	69
6.18.1.1 Status und Wochentagnibble .....	70
6.18.1.2 Beispiel .....	70
6.18.2 Contronic P (PCZ77 / 5050H&B) - Uhrzeit .....	70

---

6.19 SAT 1703 Time String .....	71
6.19.1 Stringspezifische Einstellungen .....	71
6.19.2 Aufbau .....	71
6.19.3 Status .....	72
6.19.4 Beispiel .....	72
<b>7 Serielle Schnittstelle .....</b>	<b>73</b>
7.1 Stellen der Uhr über serielle Schnittstelle .....	73
7.2 Steckerbelegung der seriellen Schnittstellen .....	73
7.2.1 Belegung der 9-poligen SUB-D Buchse COM 1 .....	73
7.2.2 Belegung der 25-poligen SUB-D Buchse COM 0 .....	74
<b>8 Technische Daten .....</b>	<b>75</b>

# 1 Spezifikationen Modell 6855

- vollautomatisches Stellen der Uhr durch Empfang des Zeitzeichensenders DCF77<sup>1</sup>
- Synchronisation durch seriellen Datenstring von anderen **hopf** Funkuhrsystemen
- Ausschluss von Empfangsfehlern durch mikroprozessorgesteuertes Prüfen des empfangenen Zeitlegramms
- umfangreiche Plausibilitätstests und Parity-Kontrollen
- bevorstehende WZ/SZ bzw. SZ/WZ-Umschaltungen werden ausfallsicher mitprotokolliert, so dass Unterbrechungen im Empfang in der Ankündigungsstunde zulässig sind
- Senderausfallüberbrückung durch integrierte Quarzuhr, die bei Störungen des Senders Uhrzeit und Datum weiterschaltet
- bei Stromausfall intern fortlaufende Notuhr (3 Tage gepuffert)
- durch den Einsatz moderner Bauelemente völlig wartungsfreie Pufferung der Notuhr
- eingebaute Watchdog-Schaltung (automatischer Restart bei Programm-Irrlauf)
- Datenausgabe über 2 unabhängige Schnittstellen (V.24/V.28) und (V.24/V.11)
- alle Parameter sowie verschiedene Ausgabestrings über die Tastatur einstellbar
- Angabe des internen Uhrenzustandes im Statusbyte des Datentelegramms
- Datum/Uhrzeit, Status sowie Parameter darstellbar auf einem LCD-Display
- Anschluss von 2 Nebenlinienkarten 7406

---

<sup>1</sup> DCF77 = (D) Deutsches - (C) Langwellensignal - (F) Frankfurt - (77) 77,5 kHz

## 2 Funktionsbeschreibung Synchronisation

### 2.1 Arbeitsweise DCF77-Sender

Der Zeitzeichensender DCF77 strahlt im Langwellenbereich auf 77,5 kHz eine Zeitzeichen- und Zeitcodeinformation ab. Die Zeitinformationen werden durch Absenkung der Trägeramplitude auf 25% des Normalwertes dargestellt (Amplitudenmodulation). Der Beginn jeder Absenkung kennzeichnet den Beginn einer Sekunde. Die Dauer der Absenkung beträgt 0,1 sec für eine logische "0" und 0,2 sec für eine logische "1".

Während einer Minute werden ab der 20. Sekunde die BCD-Wertigkeiten für Minuten, Stunden, Wochentag, Monat und Jahr übertragen. Als Synchronisationsmarke wird die 59. Sekunde nicht abgesenkt.

In den ersten 20 Sekunden werden verschiedene Informationen wie Ankündigung einer Zeitschaltung, Ankündigung einer Schaltsekunde sowie die Information der aktuellen Zeitzone als ungeprüfte Bits gesendet.

Die abgestrahlte Amplitude fällt nicht sofort auf den 25 %-Wert ab. Dieser Wert wird wegen der hohen Resonanzgüte der Antenne erst nach 600 - 800  $\mu$ sec erreicht.

Die Ungenauigkeit der abgestrahlten Trägerfrequenz beträgt

im Mittel über 1 Tag	$< 1 * 10^{-12}$
im Mittel über 100 Tage	$< 1 * 10^{-13}$

Da die Trägerfrequenz sowie die Steuerung der Trägerabsenkung dieselbe Quelle haben, gilt obige Ungenauigkeit auch für den Beginn der Absenkung der Sekundenmarken.

### 2.2 DCF77-Synchronisation

Funktionsbeschreibung für die Synchronisation über DCF77 Zeitzeichensender oder simuliertes DCF77-Signal.

Im Grundsystem sind 3 unabhängige Uhren integriert, eine DCF77-Uhr eine Quarzuhr und eine Notuhr. Nach Anlegen der Versorgungsspannung wird die Notuhr in die Quarzuhr ausgelesen, so dass sofort eine komplette Zeitinformation zur Verfügung steht. War die Schaltkarte länger als 3 Tage spannungslos, so wird die Uhrzeit aus der Notuhr wegen der Abweichung von einigen Sekunden nicht übernommen. Das System läuft dann mit Nullen in allen Uhrzeit- und Datumsstellen an. Der Status der Zeitinformation wird dann auf ungültig gesetzt.

Das Zeitzeichensignal gelangt über den potentialgetrennten selektiven Eingangskreis an einen integrierten regelbaren Verstärker. Der Regelumfang beträgt mindestens 70 dB. Die Verstärkungssteuerung wird vom Mikroprozessor durch Pulsweiten-Modulation vorgenommen. Die Impulsweite ist ein Maß für die am Installationsort vorhandene Signalfeldstärke. Je größer die Impulsweite desto kleiner die Signalfeldstärke.

Hinter dem Signalverstärker befindet sich ein trägheitsloser AM/FM-Converter. Die Grundfrequenz der FM beträgt etwa 500 Hz, wenn das DCF77-Signal nicht abgesenkt ist. Bei der Sekundenabsenkung auf 25% der Amplitude wird die FM ebenfalls abgesenkt und zwar um 25%.

Der Prozessor misst die Impulsbreite jeder FM-Frequenzschwingung und speichert diese mit der Quarzuhr in Millisekunden ab. Nachträglich wird dann zurückverfolgt ab welcher Schwingung sich die Impulsbreite verändert hat. Dieser Punkt wird als DCF77-Sekundenmarke interpretiert.

Die erreichbare Genauigkeit liegt hierbei bei einer Impulsbreite. Das entspricht etwa  $\pm 2$  msec.

Aus der Länge der einzelnen DCF77-Sekundenabsenkungen erfolgt die Berechnung der Zeitinformation. Parallel zu der Zeitauswertung werden die errechneten DCF77-Sekundenmarken mit der internen Quarzuhr Sekundenmarken über 1 Minute verglichen. Man stellt dadurch Tendenzen fest. Z.B die berechneten DCF77-Sekundenmarken liegen im Mittel früher als in der Minute davor, die Quarzuhr läuft also zu langsam.

Daraus werden zwei Regelgrößen abgeleitet

- die Quarzfrequenz des VCO's wird positiv nachgeregelt
- um die Differenz auszugleichen wird mit max.  $\pm 10$  ppm Frequenz-Offset die Sekundenmarke sanft nachgeregelt.

Die Quarzfrequenz kann dadurch auf  $\pm 2$  ppm Ungenauigkeit für den Freilauf der Uhr nachgeregelt werden. Ferner werden auch alle anderen Störgrößen des Quarzes wie Alterung, Temperaturabhängigkeit usw. ausgeglichen, so dass über die gesamte Lebenszeit des Systems die Genauigkeit konstant bleibt.

Die Impulsbreite der FM-Frequenz wird auch zur Verstärkungsregelung herangezogen. Die Mittelwerte der längsten und kürzesten Impulsbreiten müssen in einer Sekunde 25 % auseinander liegen. Liegen z.B. die Werte größer als 25 % auseinander, so ist das DCF77-Signal größer geworden, die Verstärkung kann also zurückgeregelt werden.

Nach jeder Minute wird geprüft ob im letzten eingelesenen DCF77-Telegramm die Parity-Bits stimmen, die Werte plausibel sind und das Telegramm zeitmäßig plus eine Minute gegenüber dem vorherigen Telegramm liegt. Sind alle Parameter in Ordnung erfolgt die Übernahme der Zeitinformation in die Quarzuhr und in die Notuhr. Im Status wird dies durch Setzen des Funkbits angezeigt. Stimmt ein Parameter nicht, so wird die gesamte Minute nicht ausgewertet. Dies wird durch Zurücknehmen des Funkbits im Status angezeigt.

Die erste Synchronisation kann frühestens nach 3 zusammenhängend richtigen Minutenauswertungen erfolgen. Die 1. Minute wird zur Synchronisation der Minutenmarke verwendet, die 2. und 3. Minute zur Differenzbildung von 1 Minute zwischen zwei aufeinanderfolgenden DCF77-Auswertetelegrammen.

## 2.3 Störquellen

Die Übertragung des Zeitcode liegt im Langwellenbereich und erfolgt durch Amplitudenmodulation, sie kann daher leicht gestört werden. Zu den vielfältigen externen Störquellen gehören Korona-Entladungen an Hochspannungsleitungen, atmosphärische Störungen wie z.B. Gewitter auf der Übertragungstrecke zum Empfänger. Bei Gewitter am Senderstandort wird die Abstrahlung für die Dauer des Gewitters ganz eingestellt. Dies kann bis zu einigen Stunden dauern.

Interne Störungen am Empfangsort werden hauptsächlich von Motoren, Datensichtgeräten, Monitoren, schaltende Schütze, Hausverkleidungen usw. verursacht. Der Standort der Antenne muß daher mit größter Sorgfalt ausgesucht werden.

Eine andere Möglichkeit neben der richtigen Wahl des Antennenstandortes Störungen zu unterdrücken besteht durch den Einsatz von schmalbandigen Empfängern.



Schmalbandigkeit und Genauigkeit schließen sich gegenseitig aus!

Bei Industrieanwendungen sollte man daher von vornherein die internen Störungen durch Einsatz von Außenantennen vermeiden. Ferner werden dadurch Störungen durch nachträglich installierte Geräte vermieden.

## 2.4 Genauigkeitsbetrachtung DCF77-Auswertung.

Beim DCF77-Signal muss man zwischen Kurzzeit und Langzeitgenauigkeit unterscheiden. Betrachtet man die dekodierte Sekundenmarke, so kann diese bei der üblichen Auswertetechnik zwischen + 5 bis + 150 msec von der absoluten Sekundenmarke abweichen. Abhängig ist dies in erster Linie von der Antenne, sowie von den eingesetzten Signalfiltern und der Signalgleichrichtung. Es werden zur Störunterdrückung schmalbandige Antennen sowie sehr schmalbandige Quarzfilter eingesetzt. Dies hat bei der Signalabsenkung eine lange Ausschwingzeit zur Folge. Die zur Impulsgewinnung eingesetzte Gleichrichtung verzögert diese Flanke noch weiter.

Bei Uhren für den Hausgebrauch ist diese Genauigkeit vollkommen ausreichend. Hierbei ist nur die Langzeitgenauigkeit interessant. Nach einem Jahr beträgt die Sekundenabweichung nach wie vor + 5 bis + 150 msec.

Im Industriebereich sind diese Abweichungen in vielen Fällen nicht tragbar. Um genauere Sekundenmarken zu erzielen, muss sowohl die Antenne als auch der Empfänger breitbandiger aufgebaut sein. Für Werte zwischen + 5 bis + 15 msec sind Bandbreiten von etwa 4 kHz für die Antenne notwendig. Dies bedeutet aber auch, dass die Antenne wesentlich mehr Störsignale an die Elektronik weiterleitet und die Empfangselektronik häufig einen Minutenzyklus nicht auswerten kann. Bei den Vergleichen mit den Uhren für den Hausgebrauch wird diese Störanfälligkeit irrtümlich als zu geringe Empfindlichkeit interpretiert.

Grundsätzlich kann man festhalten:

*Kurzzeitgenauigkeit und hohe Störsicherheit schließen sich bei DCF77 gegenseitig aus.*

Um eine akzeptable Genauigkeit aus dem DCF77-Signal zu erreichen, verwenden wir Antennen mit einer Bandbreite von 4 kHz und nicht die übliche Empfangstechnik mit einem Geradeaus-Empfänger, sondern setzen das amplitudenmodulierte Signal von der Antenne wie oben beschrieben trägeheitslos in ein frequenzmoduliertes Signal um. Die erreichbare Genauigkeit gegenüber der DCF77-Signalabsenkung am Aufstellungsort der Antenne liegt hierbei bei einer FM-Impulsbreite, das entspricht etwa  $\pm 2$  msec.

Weitere Ungenauigkeiten können durch die Laufzeiten vom Sender zum Empfänger auftreten.

Bei konstanter Entfernung kann bei reinem Bodenwellen-Empfang eine Konstante eingerechnet werden. Von der Empfangsseite nicht zu beeinflussen sind zeitliche Schwankungen bei reinem Raumwellenempfang. Durch die Höhenvariation der als spiegelnde oder beugende Schicht der Ionosphäre gehen Höhengschwankungen voll in die Zeitschwankungen ein. Ähnlich verhält es sich im Überschneidungsbereich zwischen Boden- und Raumwelle. Dieser Bereich ist nicht konstant, sondern variiert im Laufe des Tages zwischen 600 bis 1200 km vom Sendort. Hierdurch kann es an einem festen Ort zusätzlich zu absoluten Zeitschwankungen kommen, die bei einigen Millisekunden liegen.

## 2.5 Funktionsbeschreibung Datenstring Synchronisation

Bei allen seriellen Datenausgaben in **hopf** Funkuhren oder -Systeme kann ein DCF-Slave Datenstring eingestellt werden. Dieser String dient zur Synchronisation von Submaster-Systemen. Er enthält alle notwendigen Daten wie Std., Min., Sek., Tag, Mon., Jahr und Statusmeldungen der Masteruhr.

Gesendet wird dieser String innerhalb der Steuerzeichen STX (start of text) und ETX (end of text). Die Baudrate beträgt 9600 Baud, also ca. 1 Zeichen in einer Millisekunde. Während alle Daten, bis auf das ETX, in der 59. Sekunde mit den Daten der nächsten vollen Minute gesendet werden, wird das ETX genau zum Minutenwechsel gesendet.

Die empfangenen Daten werden in der Karte 6855 ausgewertet, und nach Plausibilitäts- sowie Aufwärtskompatibilitätsprüfungen für die Synchronisation bereitgestellt. Nach Empfang des ETX-Zeichens werden bei der 1. Synchronisation die Daten in die Quarzuhr geschrieben und der interne Millisekundenzähler auf 1 Millisekunde gestellt.

Bei weiteren Synchronisationstelegrammen wird nicht mehr der Millisekundenzähler synchronisiert, sondern der Zählerstand festgehalten. Bei genau laufender Quarzuhr muss der Zählerstand 1 sein. Bei Abweichungen werden 2 Regelgrößen für den Uhrenquarz erstellt:

- Regelgröße für die momentane Abweichung
- Regelgröße für die tendenzielle Abweichung

Durch Pkt. 1 wird die Zeit sofort auf  $\pm 1$  msec nachgeregelt und durch Pkt. 2 die Langzeitfehler des Quarzes wie z.B. Alterung ausgeglichen. Nach 8 Stunden Synchronisationszeit hat der Quarz eine Genauigkeit von  $\pm 2$  ppm bei konstanter Temperatur erreicht. Mit dieser Genauigkeit läuft die Karte oder das System bei einem Fehler in der Datenübertragung frei weiter.



Eine Synchronisation mit dem DCF-Slave Telegramm ist nur an COM 1 möglich. Bei eingestellter DCF-Slave Synchronisation werden die seriellen Parameter für COM 1 automatisch gesetzt (siehe auch Pkt. **Systemstatus** und **serielle Parameter**).

## 3 Inbetriebnahme

### 3.1 Spannungsversorgung

Da das System mit den unterschiedlichsten Versorgungsspannungen geliefert werden kann, ist beim Anschluss der Spannung auf richtige Spannungshöhe und Polarität zu achten.

Standardmäßig stehen folgende Spannungsversorgungen zur Verfügung:

#### für Standalone-Systeme

- 230V AC +10%, -15%
- 120V AC +10%, -15%

#### für Einschubkassette

- +5V/1A DC,  $\pm 5\%$

Weitere Spannungsversorgungen sind auf Anfrage möglich.



Die Inbetriebnahme darf nur von Fachpersonal durchgeführt werden.

### 3.2 Antenneninstallation

Alle **hopf** Antennen sind aktive Antennen mit Richtcharakteristik. Sie sollten daher auf maximalen Signalempfang ausgerichtet werden. Die Außenantenne wird daher an einer Hauswand angebracht die in Richtung Frankfurt zeigt. Ferner wird der Antennenteller durch Lösen der Innensechskantschrauben unterhalb des Antennentellers ebenfalls in Richtung Frankfurt ausgerichtet. Dadurch wird das größte Signal- / Störsignalverhältnis erreicht.

Als Hilfsmittel zur Antennenplatzwahl stellen wir unseren Kunden unser tragbares DCF77-Signal Analysegerät zur Verfügung.

Ist beim Ausrichten des Antennentellers die Richtung Frankfurt nicht bekannt, so kann zur Hilfe das Antennen Ausrichtprogramm aufgerufen werden.

Weitere Informationen zur Antenneninstallation sind der Technischen Beschreibung "Allgemeine Systeminformationen - Anhang DCF77" zu entnehmen.

### 3.3 Inbetriebnahme Basissystem

Durch Anlegen der richtigen Betriebsspannung wird das Gerät eingeschaltet.

#### 3.3.1 Anzeige

In der 2x 16-stelligen LCD-Anzeige erscheint bei der ersten Inbetriebnahme oder nach mindestens 3-tägigem spannungslosem Zustand folgendes Bild:

**LZ:** <sup>1</sup> 00:00:00 <sup>2</sup> S - C  
<sup>3</sup> - - <sup>4</sup> - - / - - - / - - - -

Die einzelnen Positionen haben folgende Bedeutung:

- 1 **LZ:** **00:00:00**  
In diesen Feldern wird die lokale Zeit angezeigt.
- 2 Statusanzeige:  
 Position 1 **X--** **"W"** für Winterzeit  
**"S"** für Sommerzeit  
 Position 2 **-X-** **"A"** Ankündigung der Umschaltung, auf eine andere Zeitzone.  
 Diese Ankündigung erfolgt frühestens 57 Min. vor dem Zeitzonenumwechsel.  
 Position 3 **--X** Anzeige des internen Zustands des Uhrensystems:  
**"Q"** = das Uhrensysteem läuft auf Quarzbetrieb  
**"f"** = das Uhrensysteem läuft auf Funkbetrieb  
**"F"** = das Uhrensysteem läuft auf Funkbetrieb. Empfang mit höchster Genauigkeit - sanfte Sekundenflankenregelung
- 3 Anzeige des Wochentages in den Kürzeln:  
**MO - DI - MI - DO - FR - SA - SO**
- 4 Anzeige des Datums:  
**Tag / Monatskürzel / Jahr**

Die Beleuchtung der Anzeige schaltet sich bei Anlegen der Betriebsspannung oder beim Betätigen einer Taste ein. Folgt über die Tastatur 4 Minuten lang keine Eingabe, schaltet sich die Beleuchtung wieder ab.

#### 3.3.2 Standardanzeige

Nach einem Spannungsausfall ( < 3 Tage ), startet die Anzeige mit der intern mitgeführten Notuhr Information.


#### 3.3.3 Status LED

Auf der Frontblende befindet sich neben der **GPS/DCF IN** Buchse eine gelbe LED für Statusmeldungen.

Je nach Systemaufbau kann die LED folgenden Status anzeigen:

- Im System zur Steuerung von Nebenuhrenlinien (Karten 7405) wird durch die LED der Datenfluß auf dem Systembus angezeigt.

## 4 Tastatur



### 4.1 Tastenfunktionen

- +/-** = Eingabe der Vorzeichen für Zahlenwerte.
- BS** = BACKSPACE, löschen der letzten Eingabe.
- BR** = BREAK, Abbruch sämtlicher Menüsteuerungen.
- ENT** = ENTER, Aktivierung der Tastatur und Übernahme der eingegebenen Werte.

#### 4.1.1 Tastatureingaben / Systemsteuerung

Die Tastatur wird durch Drücken der Taste "ENT" aktiviert.

Die Anzeige springt vom Standardbild, Anzeige der Zeitinformation, in das Startbild zur Tastatur- oder Systemsteuerung. In diesem Bild werden zur Zeit 3 Eingabe- oder Steuermodi zur Auswahl angeboten. Durch Eingabe der dazu gehörenden Ziffer, springt die Tastatureingabe in den entsprechenden Modus.

##### Startbild:

**SETZ. = 1      ZEIG. = 2**  
**N.-UHR = 3      INI = 4**

Die einzelnen Modi haben folgende Bedeutung:

- SETZ.:** Eingabe von Setzfunktion wie Uhrzeit / Datum, Schnittstellen Parameter Zeitoffset, Uhrenstatus usw.
- ZEIG.:** Auswahl von Anzeigefunktionen wie Zeitdifferenz, Schnittstellenparameter usw.
- N.-Uhr** Funktionen der Nebenuhrsteuerung Impulsweite, Stopp, Start usw.
- INI:** Initialisierungsfunktion, Reset der Funkuhr

## 4.2 Setzfunktionen

Durch Eingabe der Ziffer 1 springt das Programm in den Bereich Setzfunktionen. Das Programm ist als Bedienerführung aufgebaut. Die einzelnen Unterfunktionen werden auf der Anzeige ausgegeben und mit

"Y" = yes (ja) angewählt oder mit

"N" = no (nein) abgelehnt

Jede andere Taste als "Y" und "BR" wird als no interpretiert.

Bei der Eingabe von "N" wird die nächste Unterfunktion angezeigt, zurzeit können folgende Setzfunktionen angewählt werden.

### 4.2.1 Systemstatus

Mit dieser Eingabe können verschiedene Basiseinstellungen wie Sprache der Bedienerführung und Synchronisationsmodi usw. eingestellt werden

#### Anwahlbild

**SETZEN SYSTEM  
STATUS Y/N**

Bei Eingabe von "Y" erscheint folgendes

#### Eingabebild

**BIT 7 6 5 4 3 2 1 0**

Über die Tastatur können nun mit den Tasten "0" und "1" die einzelnen Statusbits gesetzt und nach Eingabe aller Bits mit "ENT" ausfallsicher in das System übernommen werden.

#### Die einzelnen Bits haben folgende Bedeutung

##### **Bit 7**

0 = Uhrzeitanzeige auf dem Display ist lokale Zeit

1 = Uhrzeitanzeige auf dem Display ist UTC.

##### **Bit 6**

frei

##### **Bit 5**

0 = Deutsche Sprache der Bedienerführung

1 = Englische Sprache der Bedienerführung

##### **Bit 4 Bit 3 Zeitbasis für die DCF77-Simulation**

0	0	Lokale Zeit (Standardzeit mit, soweit vorhanden, SZ/WZ Umschaltung)
---	---	---

0	1	Nur Standardzeit (Winterzeit)
---	---	-------------------------------

1	0	UTC
---	---	-----

1	1	Frei – z.Zt. Lokale Zeit (Standardzeit mit, soweit vorhanden, SZ/WZ Umschaltung)
---	---	--

Bit 2	Bit 1	Bit 0	Synchronisation über
0	0	0	Quarzuhr
0	0	1	DCF77-Antenne
0	1	0	DCF77-Takteingang
0	1	1	DCF-Slave über seriellen Datenstring ( <b>nur COM1!</b> )
1	0	0	DCF77-Antenne Simulation ( <b>nicht MEZ</b> )
1	0	1	DCF77-Takteingang ( <b>nicht MEZ</b> )
1	1	0	DCF-Slave über seriellen Datenstring ( <b>nicht MEZ / nur COM1!</b> )

1. **Quarzuhr**  
Keine Auswertung der Zeitinformationen. Uhr läuft nur mit der Genauigkeit des internen Quarzes.
2. **Synchronisation über die DCF77-Antenne**  
Hierfür ist eine Antenne oder Antennensignalverteiler notwendig, die das original DCF77 Zeitzeichensignal empfangen oder verteilen. Die Differenz zu UTC ist fest auf 1 Stunde eingestellt.
3. **Synchronisation über ein DCF77-Takteingang**  
Bei dieser Einstellung wird über den Optokopplereingang<sup>2</sup> auf der VG-Leiste (PIN 1c / GND1 PIN 1a) ein DCF77-Takt Signal eingespeist. Es wird automatisch erkannt ob das Signal LOW- oder HIGH-aktiv ist. Die Differenzzeit wird wie beim Empfang des originalen Zeitzeichensenders fest auf 1 Stunde eingestellt.
4. **Synchronisation über einen seriellen Datenstring**  
Bei dieser Einstellung wird über die serielle Schnittstelle COM 1 ein DCF-Slave Datenstring an die Uhr übergeben. Die Schnittstelle ist für andere Datenkommunikationen gesperrt. Die UTC-Zeitdifferenz ist fest auf 1 Stunde eingestellt.
5. **Synchronisation über DCF77-Antennen Simulation (weltweit)**  
Hierbei wird ein Simulationssignal von max. 20 mVss in die "DCF in" Antennenbuchse eingespeist. Da diese Simulation auch mit anderen Zeitzonen als MEZ (z.B. Asien) erfolgen kann, ist die Zeitdifferenz zu UTC frei wählbar.
6. **Synchronisation über ein DCF77-Takteingang Signal (weltweit)**  
Bei dieser Einstellung wird über den Optokopplereingang<sup>2</sup> auf der VG-Leiste (PIN 1c / GND1 PIN 1a) ein DCF77-Takt Signal eingespeist. Es wird automatisch erkannt ob das Signal LOW- oder HIGH-aktiv ist. Die Zeitdifferenz zu UTC ist wie bei der Synchronisation über ein simuliertes DCF77 Antennensignal frei wählbar.
7. **Synchronisation über einen seriellen Datenstring (weltweit)**  
Bei dieser Einstellung wird über die serielle Schnittstelle COM 1 ein DCF-Slave Datenstring an die Uhr übergeben. Die Schnittstelle ist für andere Datenkommunikationen gesperrt. Die UTC-Zeitdifferenz ist frei einstellbar.

<sup>2</sup> Da der Optokoppler-Eingang einen eigenen Pull-Up-Widerstand und Potentialtrennung besitzt, reicht eine Open-Collektor-Schaltung gegen GND1 für die Signalerzeugung aus.

## 4.2.2 Zeit/Datum Eingabe

### Anwahlbild

**SETZEN ZEIT**

**Y / N \_**

### Eingabebild

**ZEIT:    HH:mm:ss**  
**d.DD/MM/JJJJ.Z**

Mit dieser Eingabefunktion kann die lokale Zeit gesetzt werden. Die Eingabe erfolgt in zwei Zeilen und muss vollständig erfolgen. Hierzu ist auch die Eingabe von führenden Nullen notwendig.

Die einzelnen Positionen haben folgende Bedeutung:

Eingabe	1. Schritt	<b>HH</b> = Stunde	Bereich	von 00 - 23
	2. "	<b>mm</b> = Minute	"	von 00 - 59
	3. "	<b>ss</b> = Sekunde	"	von 00 - 59
	4. "	<b>d</b> = Wochentag	"	von 1- 7
		1 entspricht Montag ... 7 entspricht Sonntag		
	5. "	<b>DD</b> = Tag	Bereich	von 01 - 31
	6. "	<b>MM</b> = Monat	"	von 01 - 12
	7. "	<b>JJJJ</b> = Jahre	"	von 1970-2069
	8. "	<b>Z</b> = Zeitzone W oder S		

Ist die Eingabe plausibel, so wird diese Zeit in das System übernommen, andernfalls erscheint für 3 Sekunden die Information "**EINGABEFEHLER**". Die Setzfunktion wird bei "**EINGABEFEHLER**" verlassen, in der Anzeige erscheint wieder das Standardbild. Sollen noch weitere Eingaben erfolgen, so kann zur Weiterschaltung des Eingabeprogrammes irgendeine Taste außer "**Y**" und "**BR**" gedrückt werden.

Bei **BR** wird das Setzprogramm verlassen. Es erscheint wieder das Standardbild.



Weicht die eingegebene Zeitzone (Sommer-/Winterzeit) von dem vor der Eingabe vorhandenen Systemwert ab, wird diese erst zum 2. Minutenwechsel nach der Eingabe übernommen. Nach dem 1. Minutenwechsel springt die Systemzeit für 1 Minute auf den alten Wert zurück, der vor der Eingabe vorlag. Diese Erscheinung resultiert aus verschiedenen Plausibilitätsprüfungen, welche das System intern abarbeitet.

### 4.2.3 Zeitdifferenz

Auswahlbild

**SETZEN DIFFE-  
RENZ-ZEIT Y/N \_**

Eingabebild

**DIF-ZEIT: \_**

Mit dieser Funktion wird die Zeitdifferenz, zwischen der lokalen Standardzeit und der Weltzeit (UTC-Zeit), eingegeben. Das Vorzeichen gibt an in welcher Richtung die lokale Standardzeit von der Weltzeit abweicht.

Allgemein gilt:

- + entspricht östlich,
- entspricht westlich des Null Meridians.

Da die meisten Länder der Welt ihre Zeitdifferenz in vollen Stunden wählen, erfolgt die Eingabe auch in Stundenschritten.

z.B. **+ 05:00** oder **- 11:00**

Einige Länder bewegen sich allerdings auch in kleineren Zeitschritten, es ist daher die Eingabe von Minuten freigegeben

z.B. **+ 05:30** oder **- 08:45**



Die Zeitdifferenz bezieht sich immer auf die **lokale Standardzeit**, auch wenn die Inbetriebnahme bzw. Differenzeingabe zur möglichen Sommerzeit stattfindet.

### 4.2.4 Zeitzonenumschaltung

In einigen Ländern der Erde sind, abhängig von der Jahreszeit, zwei Zeitzonen vorhanden - eine Standardzeit (auch Winterzeit genannt) und eine Sommerzeit. Die Sommerzeit hat einen Zeit-Offset von +1 Std. zur Standardzeit. Es erfolgt aus den eingegebenen Parameter eine automatische Berechnung des genauen Umschaltdatums für das laufende Jahr. Die Parameter sind so gewählt, dass die Umschaltung zu jedem Zeitpunkt stattfinden kann. Zur Kontrolle wird bei den **Show**-Funktionen das genaue Datum angegeben. Findet keine Zeitzonen-Umschaltung in dem Land statt, so muss in allen Eingabepositionen eine Null eingegeben werden.



Diese Eingabe wird nur aktiv, wenn das System als Quarzuhr läuft. Bei den anderen Einstellmodi erfolgt die Umstellung automatisch über das DCF77-Telegramm.

Auswahlbild

für Sommer/Winterzeit Umschaltung

**SETZEN UMSCHALT-  
ZEIT S → W Y/N**

(Day-light-saving-time ⇔ Standard-time)

für Winter/Sommerzeit Umschaltung

**SETZEN UMSCHALT-  
ZEIT W → S Y/N**

(Standard-time ⇔ Day-light saving time)

### Eingabebild

**S → W hh.d.w.MM**  
>

**W → S hh.d.w.MM**  
>

Die einzelnen Eingaben haben folgende Bedeutung

**hh** = die Stunde in der die Umschaltung stattfinden soll  
00 ... 23 Uhr

**d** = der Wochentag an dem die Umschaltung stattfinden soll  
1 = Montag ... 7 = Sonntag

**w** = die Anzahl des Wochentags im Monat an dem die Umschaltung stattfinden soll  
(Wochenzähler)

1 ... 4 Wochentag      z.B. 1 ... 4 Sonntag im Monat

5 letzter Wochentag      z.B. letzter Sonntag im Monat

**MM** = der Monat in dem die Umschaltung stattfinden soll

Die Eingabe wird durch ENT abgeschlossen.

## 4.3 Serielle Schnittstellenparameter

Für jede der beiden Schnittstellen können die Parameter wie Baudrate, Parity usw. sowie der Modus getrennt eingegeben werden. Es erscheinen nachfolgende Auswahlbilder.

Ausnahme: Wird die Synchronisation über den seriellen Datenstring eingestellt, so können die Parameter für die Schnittstelle COM 1 zwar gewählt werden, sie werden aber automatisch auf die Einstellung für den Empfang des DCF-Slave Telegramms zurückgestellt.



Eine Synchronisation mit dem DCF-Slave Telegramm ist nur an COM 1 möglich.

### 4.3.1 Auswahlbild: Parameter der seriellen Schnittstellen

**SETZEN PARAMETER      oder      SETZEN PARAMETER**  
**COM\_0 Y/N \_                      COM\_1 Y/N \_**

siehe Pkt.: 7 Parametrierung der seriellen Schnittstellen.

### 4.3.2 Setzen Modebyte 1, Anwahl der Ausgabeigenschaften

#### Auswahlbild

**SETZEN COM\_0                      oder      SETZEN COM\_1**  
**MODE\_1 Y/N \_                      MODE\_1 Y/N \_**

siehe Pkt.: 6 Telegrammaufbau der seriellen Schnittstelle mit Modebyte

### 4.3.3 Setzen Modebyte 2 Anwahl der Ausgabetelegramme

Auswahlbild

**SETZEN COM\_0**                    oder            **SETZEN COM\_1**  
**MODE\_2 Y/N \_**    **MODE\_2 Y/N \_**

siehe Pkt.: 6 Telegrammaufbau der seriellen Schnittstelle mit Modebyte.

### 4.3.4 Status und Impulsausgang

An der Steckerleiste (Pin 8c ) steht ein programmierbarer Ausgang zur Verfügung der mit Status oder Impulsmeldungen belegt werden kann.

Die Programmierung erfolgt durch Eingabe eines Bytes. Angefragt wird die Programmierung mit folgendem Anwahlbild:

**SETZEN STATUS/  
IMPULS-AUSG Y/N**

Bei der Eingabe von "Y" erscheint das Eingabebild:

**BIT            7654 3210**

Erst nach Eingabe des vollständigen Bytes wird dieses durch "ENT" übernommen.

In der zweiten Zeile kann nun eine "0" oder eine "1" für die einzelnen Bits gesetzt werden, wobei eine "1" als Einschaltfunktion zu sehen ist. Da nur ein Ausgang zur Verfügung steht, darf auch nur eine "1" im Byte gesetzt sein. Bei mehreren "1"-Zuständen wird die Funktion für das niederwertigste Bit ausgeführt.

Die Bits haben folgende Bedeutung für das Schalten des Impulsausganges von High nach Low:

Bit 7	frei	
Bit 6	frei	
Bit 5	3-Minutenimpuls	Einschaltdauer 1 s
Bit 4	Tagesimpuls (24 Uhr )	Einschaltdauer 1 s
Bit 3	Stundenimpuls	Einschaltdauer 1 s
Bit 2	Minutenimpuls	Einschaltdauer 1 s
Bit 1	Sekundenmarke	Einschaltdauer 250 msec
Bit 0	Status Funkbetrieb	

### 4.3.5 Sonderbyte

Für die Steuerung von Kunden- oder Sonderprogrammen wird das Sonderbyte benutzt.

Anwahlbild

**SETZEN SONDER-  
BYTE Y/N**

Bei Eingabe von "Y" erscheint folgendes

Eingabebild

**BIT 7 6 5 4 3 2 1 0**

Über die Tastatur können nun mit den Tasten "0" und "1" die einzelnen Bits gesetzt und nach Eingabe des kompletten Bytes mit "ENT" ausfallsicher in das System übernommen werden.

Die Beschreibung der einzelnen Bits erfolgt in der dazugehörenden Sonderbeschreibung. In der Standardausführung ist dieses Byte nicht aktiv.

### 4.3.6 Datensicherung

Alle Eingabedaten der Punkte 4.2.2 - 4.3.3 werden auf Plausibilität geprüft und danach spannungsausfallsicher in einem EEPROM abgespeichert. Zur Überprüfung der eingegebenen Werte ist ein Master-Reset (Menü 4, Hardware Reset) durchzuführen.

Dadurch wird erreicht, dass die abgespeicherten Werte im EEPROM in den Arbeitsspeicher zurück gelesen werden.

### 4.3.7 Differenztage setzen

Diese Eingabe ist nur bei Sonderprogrammen notwendig und wird in der dazu gehörenden Sonderbeschreibung erklärt.

### 4.3.8 LAN-IP-Adressen (Option)

Wird das System mit einer oder zwei LAN-Karten erweitert, so kann die LAN-IP-Adresse sowie ein zusätzliches Steuerbit über die Tastatur eingegeben werden.

Weitere Informationen sind in der Beschreibung LAN-Karte 7270 enthalten.

## 4.4 Kontrolle der eingegebenen Werte

Zur Kontrolle der eingegebenen Werte wird die **ANZEIGEN**-Funktion aufgerufen.

Nach dem Einsprung in das Tastatur-Basisbild durch die Taste "**ENT**" wird die Ziffer **2** eingegeben. Es erscheint das erste **ANZEIGEN**-Anfragebild.

Die **ANZEIGEN**-Funktion kann jeder Zeit durch "**BR**" = BREAK unterbrochen werden.

### 4.4.1 Zeitdifferenz

Mit dieser Funktion kann die aktuelle Zeitdifferenz zwischen der lokalen Zeit und der UTC-Zeit angesehen werden.

Anfragebild

**ANSEHEN DIFFE-  
RENZ-ZEIT Y/N \_**

Nach betätigen der "**Y**"-Taste erscheint die Zeitdifferenz z.B. mit folgendem Bild:

**DIF-ZEIT: +02:00 \_**

Wird "**N**" oder jede andere Taste außer "**Y**" und "**BR**" eingegeben, springt die Anzeige auf das nächste Anfragebild.

### 4.4.2 Zeitzonenumschaltung S ⇔ W

Diese Funktion zeigt den Umschaltzeitpunkt von Sommerzeit auf Winterzeit an.

Anwahlbild

**ANSEHEN UMSCHAL-  
TUNG S ⇔ W Y/N \_**

Nach betätigen der "**Y**"-Taste erfolgt z.B. folgende Anzeige:

**ZEIT: 03.00.00  
7.28/09/1994\_ S > W**

Die Umschaltung erfolgte am Sonntag, den 28. September 1994 um 03.00 Uhr.

### 4.4.3 Zeitzonenumschaltung W ⇔ S

Diese Funktion zeigt den Umschaltzeitpunkt von Winterzeit auf Sommerzeit an.

Anwahlbild

**ANSEHEN UMSCHAL-  
TUNG W ⇔ S Y/N \_**

Nach betätigen der "Y"-Taste erfolgt z.B. folgende Anzeige:

**ZEIT: 02:00:00  
7.30/03/1994 W > S**

Die Umschaltung erfolgte am Sonntag, den 30. März 94 um 2.00 Uhr

## 4.5 Initialisierungsfunktionen

Nach dem Einsprung in das Menübild durch die Taste "ENT" wird der **INI**-Funktionsbereich mit der Ziffer 4 aktiviert. Es erscheint das 1. Auswahlbild für die **INI**-Funktionen

### 4.5.1 Verzögerung der Statusänderung "kein Funk"

In der Anzeige als auch in den seriellen Datenstrings wird angezeigt, ob das System durch DCF77-Signal synchronisiert wird oder auf interner Quarzbasis läuft. Diese Information wird häufig in den angeschlossenen Geräten zur Fehlermeldung herangezogen. Um eine kurzzeitige Empfangsunterbrechung nicht als Fehler zu interpretieren, kann die Statusänderung von Empfang auf Quarzbasis verzögert werden. Die Verzögerungszeit ist einstellbar zwischen 2-255 Minuten.

Anwahlbild

**VERZÖGERUNG STA-  
TUS WECHSEL Y/N \_**

Nach Betätigen der "Y" - Taste springt die Anzeige in den Eingabe Modus. Es erscheint dann z.B. folgendes Bild in der Anzeige

**STATUS WECHSEL  
NACH >XXX< MIN.**

An den Stellen von xxx wird die zurzeit gültige Verzögerungszeit eingeblendet. Mit der Taste "+" wird die Zeit vergrößert und mit "-" verkleinert. Bei Verlassen des Programms über die Taste Break "BR" wird der letzte angezeigte Wert ausfallsicher abgespeichert.

## 4.5.2 Einstellung für DCF77-Simulation

Die DCF77-Simulation kann auch weiter laufen wenn kein DCF77-Empfang vorhanden ist oder das Signal kurzzeitig gestört wird. Mit diesem Menüpunkt kann die Verzögerungszeit zwischen 2-254 Minuten eingestellt werden. Nach dieser Zeit wird bei anhaltender Empfangsstörung kein gültiges DCF77-Sim Signal mehr ausgegeben. Die angeschlossenen Geräte werden nicht mehr synchronisiert und können dadurch eine Fehlermeldung auslösen.

Bei einer Einstellung von 255 Minuten erfolgt eine kontinuierliche DCF77-Simulation auch ohne DCF77-Empfang. In der Einstellung Quarzmode (Systembyte, Bit 0 = off), erfolgt unabhängig von der eingestellten Simulationszeit und ohne Auswertung des DCF77 Eingangssignals eine kontinuierliche Ausgabe des simulierten DCF77-Signals. Diese Einstellung eignet sich daher zum Test angeschlossener Systeme oder wenn die Uhr als Quarzuhr betrieben werden soll.

Anwahlbild

**VERZÖGERUNG STOP**  
**DCF\_SIM. Y/N\_**

Nach betätigen der "Y" - Taste springt die Anzeige in den Eingabe Modus. Es erscheint dann z.B. folgendes Bild in der Anzeige

**DCF-SIM STOP**  
**NACH >XXX< MIN.**

An den Stellen von xxx wird die zurzeit gültige Verzögerungszeit eingeblendet. Mit der Taste "+" wird die Zeit vergrößert und mit "-" verkleinert. Bei Verlassen des Programms über die Taste Break "BR" wird der letzte angezeigte Wert ausfallsicher abgespeichert.

## 4.5.3 Antenne Ausrichten

Dieses Programm kann als Hilfsprogramm für das Ausrichten der Antenne benutzt werden. Der schwarze Balken an der Unterseite der Antenne wird in die angenommene Richtung Frankfurt gedreht. Danach wird das Antenne Ausrichtprogramm gestartet.

**ANTENNE AUS-**  
**RICHTEN Y/N**

Eingabe "Y"

Die Regelung des Signalverstärkers wird neu gestartet. Die Anzeige wird gelöscht. Nach etwa 20 Sekunden ist die für den Einsatzort notwendige Verstärkung des Signals wieder erreicht und wird festgehalten. Auf der Anzeige erfolgt über beide Zeilen etwa folgendes Bild

```
"  ████████████████████
  ████████████  "
```

das sekundlich in Abhängigkeit von der DCF77-Signalabsenkung um 5-10 Balkensegmente zurückgeht.

#### Anzeigebild DCF77-Absenkung

" 

"

Wird nun die Antenne langsam aus der Position gedreht, so ändert sich die empfangene Feldstärke. Da die Verstärkung blockiert ist, erfolgt kein Nachregeln des Signals. Bei richtiger Annahme der Richtung Frankfurt verändern sich auch die Anzeigebilder.

Da die Feldstärke kleiner wird, wird auch die Anzahl der Balkensegmente weniger.

von etwa

" 



"

auf

" 

"

Ist die Antenne genau um 90 ° aus der Richtung Frankfurt gedreht, so ist nur eine Restfeldstärke vorhanden.

Das Anzeigebild bleibt konstant bei 1 bis 2 Balkensegmente stehen.

" 

"

Aus dieser Position wird die Antenne wieder um 90 ° auf optimale Ausrichtung zurückgedreht.

Das Ausrichten der Antenne sollte anschließend durch Kontrolle der Verstärkungsanzeige abgeschlossen werden.

#### 4.5.4 Verstärkungsanzeige

Die Verstärkungsregelung erfolgt vom Prozessor über eine Impulsbreiten Modulation. Aus diesem Wert wird ein relativer Prozentwert für den Regelbereich der Verstärkers ausgerechnet.

**ANZEIGEN DCF**

**RESERVE Y/N \_**

Als Anzeigebild erscheint

**DCF-SIGNAL-**

**RESERVE: xxx %**

#### 4.5.5 Programm-Reset ausführen

**PROGRAMM RESET**

**Y/N \_**

Nach Eingabe von "Y" wird der Programm-Reset ausgeführt. Das Programm springt zum Programmstart zurück. Andere Funktionen werden nicht ausgeführt. Mit dieser Funktion wird der Programmzähler auf den Anfang gesetzt.

## 4.5.6 Master-Reset ausführen

Die Anwahl erfolgt über folgendes Bild:

**HARDWARE RESET**

Y/N \_

Nach Eingabe von "Y" wird ein **Master-Reset** ausgeführt. Hierbei wird die Resetleitung auf der Karte kurzzeitig auf Null gelegt. Dadurch werden alle anderen Bausteine im System auf Null gesetzt und das Programm springt auf den Programmstart.

## 4.6 Zusammenfassung Tastatur

- Das Hauptmenü wird durch Drücken der Taste **ENTER** aktiviert.
- Anwahl der Funktionsbereiche durch **1** bis **4**
- Abbruch einer Eingabe oder Umschalten auf Standardbild durch **BReak**
- Abschluss von Eingaben durch **ENTER**
- Auswahl einer Einzelfunktion durch **Yes**
- Weiterschalten der Funktion durch **No** oder jede andere Taste außer **BReak** und **Yes**
- Plausibilitätsfehler werden durch **EINGABEFehler** gekennzeichnet, erneute Anwahl und Eingabe ist erforderlich

### 4.6.1 Setzfunktionen

- Lokale Zeit, Umschaltzeitpunkte

STUNDE	Z	H	0 - 2	
STUNDE	E	H	0 - 9	
.				
MINUTE	Z	m	0 - 5	
MINUTE	E	m	0 - 9	
.				
SEKUNDE	Z	s	0 - 5	
SEKUNDE	E	s	0 - 9	
.				
.				
Wochentag		d	1 - 7	
.				
TAG	Z	D	0 - 3	
TAG	E	D	0 - 9	
.				
MONAT	Z	M	0 - 1	
MONAT	E	M	0 - 9	
.				
JAHR	T	J	1 - 2	1970-2069
JAHR	H	J	0 - 9	"
JAHR	Z	J	0 - 9	"
JAHR	E	J	0 - 9	"
.				
Zeitzone		S oder W		

## 4.7 Anzeigefunktionen

- Nebenuhren Einstellungen
- Umschaltzeitpunkte
- Verstärkung
- Schnittstellen Parameter
- Schnittstellen Modebyte
- Antenne Ausrichten

## 4.8 Steuerung der Nebenuhren

Wird die Karte 6855 in ein Subsystem mit Nebenuhrenlinien eingesetzt, so erfolgt die Steuerung dieser Linien über den Menüpunkt 3.

Es können maximal 4 Linien von der Karte verwaltet werden.

Nach Aufruf des Menüpunktes 3 erscheint das Anwahlbild für die Nummer der Nebenlinie

**NEBENLINIE-NR.**

**1 - 4 >**

Hier kann nun die Nebenlinie durch Eingabe der Ziffern 1-4 ausgewählt werden. Die Nebenlinien-Nr. wird in allen weiteren Bildern mitgeführt.

Zur Steuerung der Nebenlinie stehen folgende Punkte zur Verfügung:

### 4.8.1 Ansehen Nebenlinie

Mit diesem Aufruf werden alle Informationen der Nebenlinie angezeigt

Anwahlbild

**NEBENLINIE-NR. x**

**ANSEHEN Y/N**

**x** = Nebenlinien Nr.

Nach Eingabe von "Y" erscheint das Statusbild der Nebenlinien

z.B.

**NL.x R: 15.43.17**

**3,0 s 19/01/98**

oder

**NL.x S: 15.45.18**

**3,0 s 19/01/98**

**x** = steht für die angewählte Nebenlinie

**R** = **Run** die Nebenlinie läuft an

**S** = **Stop** die Nebenlinie ist angehalten

15.43.17 und 15.45.18 sind die Uhrzeiten der Nebenlinie

19/01/98 ist das Datum der Nebenlinie Ta/Mo/Ja

Die Anzeige kann durch Drücken einer Taste, außer 'BR' aktualisiert werden.

Durch 'BR' wird die Anzeige beendet.

## 4.8.2 Stellen Nebenlinien

Bei der Inbetriebnahme oder nach einer Reparatur an der Nebenlinie muss die Nebenlinie auf die aktuelle Zeit gebracht werden.

### Anwahlbild

**NEBENLINIE-NR. x**  
**SETZEN Y/N**

Nach Eingabe von "Y" erscheint das Eingabebild

**NL-NR. x SETZZEIT**  
**>**

Es wird nun die Zeit in **ST : MI : SE** eingegeben die auf den **Nebenlinien** angezeigt wird und mit **ENT** abgeschlossen. Das Datum wird automatisch angefügt. Der komplette Datenstring wird nur zu der entsprechenden Nebenuhr gesendet. Wurde diese Linie vorher gestoppt, so erfolgt durch diese Eingabe ein automatischer Anlauf der Linie. Ein automatischer Anlauf erfolgt ebenfalls bei einem Master-Reset des Systems

Es ist folgendes zu beachten: Bei einer Mischbestückung der Nebenlinie mit 12 und 24 Stunden Uhrwerken ist die Zeit der 24 Stunden Uhrwerke einzugeben.

## 4.8.3 Start/Stop Nebenlinie

Bei der Inbetriebnahme oder einer Reparatur an der Nebenlinie empfiehlt es sich zunächst die Uhrenlinie zu stoppen.

Bei der Inbetriebnahme müssen dann alle Uhren mechanisch auf dieselbe Zeit gestellt werden. Danach wird mit Punkt 5.2 die Linie in Betrieb genommen.

Bei einer Reparatur an der Nebenlinie z.B. Austausch einer Uhr, ist es nur notwendig, die ausgetauschte Uhr mechanisch auf dieselbe Zeit der anderen Uhren zu bringen und die Linie mit Start wieder in Betrieb zu nehmen.

### Anwahlbild

**NEBENLINIE NR.x**  
**LAUF/STOP Y/N**

Nach Eingabe von "Y" erscheint das Auswahlbild

**NEBENLINIE NR.x**  
**LAUF = + STOP = -**

**+** = Start der Linie  
**-** = Anhalten der Linie

Es ist nicht erforderlich die Eingabe durch **ENT** abzuschließen.

#### 4.8.4 Nebenlinien Impulszeit

Die analogen Nebenuhren benötigen in Abhängigkeit von der Größe einen unterschiedlich langen polwechselnden Stellimpuls. Dieser Impuls kann für jede Linie einzeln zwischen 0,2 s und 3,2 s eingestellt werden.

Anwahlbild

**NEBENLINIE NR. 1  
PULS SETZEN Y/N**

Nach Eingabe von "Y" erscheint z.B. folgendes Eingabebild

**N.LINIE x PULS  
IN=+/- >3,0< sec**

Die z.Zt. gültige Impulsdauer beträgt 3,0 Sekunden. Sie kann durch + oder - in Schritten von 0,1 sec größer oder kleiner gestellt werden.

Die Impulse werden ausfallsicher abgespeichert. Es ist nicht notwendig die Eingabe mit **ENT** abzuschließen.

Verlassen wird dieses Bild durch Eingabe von **BR**.

## 5 Signal- und Datenausgabe

### 5.1 Konfiguration der seriellen Schnittstellen

Die Funkuhr ist mit zwei unabhängig einstellbaren seriellen Schnittstellen mit Hand-shakeleitungen ausgerüstet. Der Datenaustausch kann über RS232c (V.24) oder RS422 (V.11) Signalpegel erfolgen. Die Schnittstellen können zur Übertragung von Zeitlegrammen an andere Rechner benutzt werden.

Als Standard-Zeitlegramm werden die **hopf** 6021, Siemens MADAM-S und SINEC H1, IBM Sysplex Timer und ABB T-String Datentelegramme unterstützt. Kundenspezifische Telegramme sind auf Anfrage möglich. Die folgenden Einstellungen können getrennt für die seriellen Schnittstellen COM 0 und COM 1 vorgenommen werden.

#### 5.1.1 Parameter der seriellen Übertragung

Die Schnittstellen werden über die Tastatur parametrierbar. Sie erreichen die Einstellung für Baudrate, Datenbit, Stoppbit und Parity durch Betätigen der [ENT] Taste und Anwahl der "SET" Funktion. Im Auswahldialog muss der Eintrag für **COM 0** oder **COM 1** selektiert werden. Nachfolgend wird nur die Schnittstelle **0** beschrieben. Die gleichen Einstellungen gelten analog auch für die Schnittstelle **1**.

- Enter - Taste
- "1" für "SETZEN - Funktionen"
- Anwahl von "SETZEN PARAMETER COM\_0 Y/N"
- "Y"

Es erscheint der Schnittstellen - Parameter - Dialog im LCD - Display mit folgender Meldung:

**B:**\_

Hier muss die Baudrate als fünfstelliger numerischer Wert eingegeben werden. Mögliche Eingaben sind:

- 19200 für 19.200 Baud
- 09600 für 9.600 Baud
- 04800 für 4.800 Baud
- 02400 für 2.400 Baud
- 01200 für 1.200 Baud
- 00600 für 600 Baud
- 00300 für 300 Baud
- 00150 für 150 Baud

Nach Eingabe der letzten Ziffer für die Baudrate erscheint folgende Meldung im Display:

**W:**\_

Hier muss die Anzahl der Datenbits für die Übertragung angegeben werden. Mögliche Einstellungen sind:

- 8 für 8 Datenbit
- 7 für 7 Datenbit

Nach Eingabe der Ziffer für die Anzahl Datenbits erscheint folgende Meldung im Display:

**P:**\_

Hier muss die Art des Paritybit für die Übertragung angegeben werden. Mögliche Einstellungen sind:

- N für kein Paritybit
- E für Parity gerade (Even)
- O für Parity ungerade (Odd)

Nach Eingabe der Parity-Funktion erscheint folgende Meldung im Display:

**S:**\_

Hier muss die Anzahl der Stoppbits für die Übertragung gewählt werden:

- 1 für 1 Stoppbit
- 2 für 2 Stoppbit

Zum Schluss erscheint die Freigabe für die Handshakeleitungen RTS und CTS

**HS:**\_

Es kann hier folgendes eingegeben werden

- N Datenübertragung **ohne** Handshake
- Y Datenübertragung **mit** Handshake

Nach der letzten Eingabe muss die **[ENT]** Taste betätigt werden. Damit wird eine Plausibilitätsprüfung der gesamten Eingabe vorgenommen. Bei gültiger Eingabe werden die neuen Einstellungen übernommen.



Bei fehlerhaften Eingaben kann mit der **[BS]** Taste (Backspace) das vorherige Editierfeld erneut angewählt und neu beschrieben werden.

## 5.2 Konfiguration des Datentelegramms (Modebyte)

Die über DCF77 empfangenen Zeitinformationen können in verschiedene Datentelegramme mit Angabe des internen Status der Uhr über die Schnittstellen ausgegeben werden. Der Anwender hat damit die Möglichkeit angeschlossene Rechenanlagen mit der atomgenauen Zeit zu synchronisieren. Der jeweils gewünschte Ausgabezeitpunkt, der Stringaufbau und die verwendeten Steuerzeichen können durch Angaben im **Modebyte 1 und 2** gewählt werden.

Sie erreichen die Setz-Funktion für die **Modebytes** durch folgende Tastenkombination:

- Enter - Taste
- "1" für "SET - Funktionen"
- Anwahl von "SETZEN COM\_0 MODE 1/2 Y/N"
- "Y"

Es erscheint die Eingabemaske für das **Modebyte**:

**BIT**        7654 3210

Der LCD - Cursor steht jetzt unter der Bitposition 7. Jedes Bit ist als Schalter zu verstehen, mit dem Einstellungen in der Betriebsart (Mode) der seriellen Schnittstelle vorgenommen werden. Je nach gewünschter Betriebsart der seriellen Schnittstelle muss unter den Bitpositionen eine

*0 - für Schalter off  
oder eine 1 - für Schalter on*

eingegeben werden. Die Bedeutung der einzelnen Bitpositionen (Schalter) wird in den nachfolgenden Kapiteln beschrieben.

### 5.2.1 Lokale Zeit oder UTC in der seriellen Ausgabe mit Modebyte 1

Bitposition 7	Zeitzone
on	Lokale Zeit
off	UTC (Universal Time Coordinated)

### 5.2.2 Sekundenvorlauf der seriellen Ausgabe mit Modebyte 1

Bitposition 6	Sekundenvorlauf
off	mit Sekundenvorlauf
on	ohne Sekundenvorlauf

### 5.2.3 Senden mit Steuerzeichen STX/ETX mit Modebyte 1

Diese Einstellung gilt nur für Telegramme in denen Steuerzeichen als Delimiter vorgesehen sind (siehe Telegrammaufbau zum jeweiligen String).

Bitposition 5	Senden mit Steuerzeichen
off	mit Steuerzeichen
on	ohne Steuerzeichen

## 5.2.4 Letztes Steuerzeichen als On-Time Marke mit Modebyte 1

Wenn diese Einstellung aktiviert wurde und gleichzeitig die Übertragung mit Steuerzeichen (STX/ETX) selektiert ist, dann wird das letzte Steuerzeichen (siehe Telegrammaufbau) genau zur Flanke des nächsten Sekundenwechsels übertragen.

Bitposition 4	Steuerzeichen zum Sekundenwechsel nur wenn mit Steuerzeichen selektiert wurde
off	mit Steuerzeichen zum Sekundenwechsel
on	ohne Steuerzeichen zum Sekundenwechsel

## 5.2.5 Steuerzeichen CR und LF mit Modebyte 1

Diese Zeichenfolge CR und LF kann mit diesem Schalter vertauscht werden.

Bitposition 3	Steuerzeichen CR und LF
off	LF/CR
on	CR/LF

## 5.2.6 Sendeverzögerung mit Modebyte 1

Bei der Einstellung "Steuerzeichen zum Sekundenwechsel", wird das letzte Zeichen des Datenstrings direkt zum Sekundenwechsel gesendet und unmittelbar danach der neue Datenstring, der für den nächsten Sekundenwechsel gültig ist. Dies führt bei einigen Rechnern mit hoher Belastung zu Fehlinterpretationen. Mit der Bitposition 2 kann das Senden des neuen Datenstrings abhängig von der Baudrate verzögert werden.

### Beispiel:

Baudrate 9600 Baud

Millisekunden	mit Verzögerung	ohne Verzögerung
000	Endzeichen ( ETX )	Endzeichen ( ETX )
002	–	neuer Datenstring
25	–	Ende neuer Datenstring
930	neuer Datenstring	–
955	Ende neuer Datenstring	–
000	Endzeichen (ETX)	Endzeichen (ETX)

Baudrate 2400 Baud

Millisekunden	mit Verzögerung	ohne Verzögerung
000	Endzeichen (ETX)	Endzeichen (ETX)
002	–	neuer Datenstring
105	–	Ende neuer Datenstring
810	neuer Datenstring	–
913	Ende neuer Datenstring	–
000	Endzeichen (ETX)	Endzeichen (ETX)

Bitposition 2	Sendeverzögerung
off	mit Sendeverzögerung
on	ohne Sendeverzögerung

## 5.2.7 Synchronisationszeitpunkt mit Modebyte 1

Bitposition 1 u. 0		Sendezeitpunkt
off	off	Senden sekundlich
off	on	Senden zum Minutenwechsel
on	off	Senden zum Stundenwechsel
on	on	Senden nur auf Anfrage

## 5.2.8 Telegrammauswahl mit Moedebyte 2

Mit diesem Modebyte wird der ausgegebene Datenstring eingestellt.

Bitposition					Datenstringaufbau
4	3	2	1	0	
off	off	off	off	off	<b>hopf</b> Standardstring (6021) bzw. NTP
off	off	off	off	on	<b>hopf</b> Standardstring (6021) nur Uhrzeit
off	off	off	on	off	<b>hopf</b> DCF-Slave String
off	off	off	on	on	SINEC H1
off	off	on	off	off	MADAM-S
off	off	on	off	on	IBM Sysplex Timer Modell 1+2 bzw. TimeServ
off	off	on	on	off	<b>hopf</b> 2000 - Jahresausgabe 4-stellig
off	off	on	on	on	T-String
off	on	off	off	off	ABB_S_T-String
off	on	off	off	on	NGTS-String
off	on	off	on	off	<b>hopf</b> Master/Slave-String
off	on	off	on	on	SINEC H1 Extended
off	on	on	off	off	<b>hopf</b> 5500 Datum/Uhrzeit
off	on	on	off	on	<b>hopf</b> 5500 nur Uhrzeit
off	on	on	on	off	<b>hopf</b> Standardstring (6021) UTC mit lokalem Status
off	on	on	on	on	DCF77 Analysestring (Ausgabe nur über COM0 möglich)
on	off	off	off	off	Contronic P (PCZ77 / 5050H&B) - Uhrzeit/Datum
on	off	off	off	on	Contronic P (PCZ77 / 5050H&B) - Uhrzeit
on	off	off	on	off	SAT 1703 Time String
on	off	off	on	on	Frei - z.Zt. <b>hopf</b> Standardstring (6021)
...	...	...	...	...	
on	on	on	on	on	Frei - z.Zt. <b>hopf</b> Standardstring (6021)

### 5.2.9 Ausgabe nur Winterzeit

Mit Bit 5 kann die Sommerzeitschaltung für die serielle Ausgabe gesperrt werden.

Dies gilt auch für Anfragen mit "D" und "U".

Der Status des Strings enthält in diesem Modus weder die Information "Sommerzeit", noch die Ankündigung der Umschaltung.

Diese Ausgabe sollte nur bei originalem DCF77-Empfang verwendet werden, da zu der UTC-Zeit lediglich 1 Stunde hinzuaddiert und somit nur MEWZ ausgegeben wird.

Bitposition	Bedeutung
Bit 5 = "off"	Sommerzeit/Winterzeit
Bit 5 = "on"	nur Winterzeit

### 5.3 Datenformat der seriellen Übertragung

Die Daten werden in ASCII als BCD Werte gesendet und können mit jedem Terminalprogramm dargestellt werden (Beispiel TERMINAL.EXE unter Windows). Folgende Steuerzeichen aus dem ASCII-Zeichensatz werden u.U. im Telegrammaufbau verwendet:

- \$20 = Space (Leerzeichen)
- \$0D = CR (carriage return)
- \$0A = LF (line feed)
- \$01 = SOH (start of header)
- \$02 = STX (start of text)
- \$03 = ETX (end of text)



Statuswerte sind gesondert auszuwerten (siehe Telegrammaufbau).

## 5.4 Serielles Anfragen

### 5.4.1 Serielles Anfragen mit ASCII-Zeichen bei Standardtelegramm 6855

Das Datentelegramm kann auch auf Anfrage durch ein ASCII-Zeichen vom Anwender ausgegeben werden. Folgende Zeichen lösen eine Übertragung aus:

- ASCII "U" - für Uhrzeit (Local-Time)
- ASCII "D" - für Uhrzeit / Datum (Local-Time)
- ASCII "G" - für Uhrzeit / Datum (UTC-Time)

Das System antwortet innerhalb von 1 msec mit dem entsprechenden Datenstring.

Oft ist dies für den anfragenden Rechner zu schnell, es besteht daher die Möglichkeit eine Antwortverzögerung in 10 msec Schritten bei der Anfrage über Software zu realisieren. Für das verzögerte Senden des Datenstring werden die Kleinbuchstaben "u, d, g" mit einem zweistelligen Multiplikationsfaktor vom anfragenden Rechner an die Uhr übertragen.

Der Multiplikationsfaktor wird von der Uhr als Hexadezimalwert interpretiert.

#### **Beispiel:**

Der Rechner sendet **ASCII u05** (Hex 75, 30, 35)

Die Uhr antwortet nach 50 Millisekunden mit dem Telegramm nur Uhrzeit (Local Time).

Der Rechner sendet **ASCII gFF** (Hex 67, 46, 46)

Die Uhr sendet nach 2550 Millisekunden das Telegramm Uhrzeit / Datum (UTC-Time).

### 5.4.2 Serielles Anfragen bei MADAM-S

Bei eingestellter Ausgabe MADAM-S kompatibel kann nur mit den Zeichenketten:

**:ZSYS:**  
oder **:WILA:**

die Ausgabe auf Anfrage aktiviert werden.



Bei Ausgabe auf Anfrage sollte dies im Modebyte 1 eingestellt sein, ansonsten kann es durch eine laufende zyklische Ausgabe zu Verzögerungen in der Antwort kommen.

## 6 Datentelegramme

### 6.1 Allgemeines zur seriellen Datenausgabe der 6855

Die Steuerzeichen STX und ETX werden nur übertragen wenn im **Modebyte 1** die Ausgabe "enable control character" eingestellt wurde. Andernfalls entfallen diese Steuerzeichen.

Bei Einstellung ETX zum Sekundenwechsel entsteht je nach Baudrate eine Übertragungslücke bis zu 970 msec. Beachten Sie dies bei der Programmierung eines Time-Out auf der Empfangsseite.

Bei allen Datenstrings kann die Ausgabe der Steuerzeichen CR und LF mit **Modebyte 1** vertauscht werden.

Die gesendeten Datenstrings sind mit den Datenstrings folgender **hopf** Funkuhrenkarten kompatibel:

- Karte 6020/6021 Standard mit Steuerzeichen
- Karte 6025/6027 Standard mit Steuerzeichen (nur String 6021)
- Karte 7200/7201 Standard mit Steuerzeichen
- Karte 7220/7221 Standard mit Steuerzeichen
- Karte 7240/7245 Standard mit Steuerzeichen
- Karte 6840/6841 Standard mit Steuerzeichen
- Karte 4465 Standard mit Steuerzeichen

## 6.2 **hopf** Standardstring 6855 (6021)

### 6.2.1 Aufbau **hopf** Standardstring 6855 (6021) Uhrzeit/Datum

<u>lfd. Zeichennr.:</u>	<u>Bedeutung</u>
1	STX (Start of Text)
2	Status (interner Zustand der Uhr)
3	Wochentag (1=Montag ... 7=Sonntag) Bei UTC-Zeit wird Bit 3 im Wochentag auf 1 gesetzt
4	10er Stunden
5	1er Stunden
6	10er Minuten
7	1er Minuten
8	10er Sekunden
9	1er Sekunden
10	10er Tag
11	1er Tag
12	10er Monat
13	1er Monat
14	10er Jahr
15	1er Jahr
16	LF (Linie Feed)
17	CR (Carriage Return)
18	ETX (End of Text)

### 6.2.2 Aufbau **hopf** Standardstring 6855 (6021) nur Uhrzeit

<u>lfd. Zeichennr.:</u>	<u>Bedeutung</u>
1	STX (Start of Text)
2	10er Stunden
3	1er Stunden
4	10er Minuten
5	1er Minuten
6	10er Sekunden
7	1er Sekunden
8	LF (Linie Feed)
9	CR (Carriage Return)
10	ETX (End of Text)

### 6.2.3 Status- und Wochentagnibble

Das zweite und dritte ASCII-Zeichen im Telegramm beinhalten den Status und den Wochentag. Der Status wird binär ausgewertet. Aufbau dieser Zeichen:

	b3	b2	b1	b0	Bedeutung
<b>Statusnibble:</b>	x	x	x	0	keine Ankündigungsstunde
	x	x	x	1	Ankündigung (SZ-WZ-SZ)
	x	x	0	x	Winterzeit (WZ)
	x	x	1	x	Sommerzeit (SZ)
	0	0	x	x	Uhrzeit/Datum ungültig
	0	1	x	x	Quarzbetrieb
	1	0	x	x	Funkbetrieb
	1	1	x	x	Funkbetrieb (hohe Genauigkeit)
<b>Wochentagnibble:</b>	0	x	x	x	MESZ/MEZ
	1	x	x	x	UTC - Zeit
	x	0	0	1	Montag
	x	0	1	0	Dienstag
	x	0	1	1	Mittwoch
	x	1	0	0	Donnerstag
	x	1	0	1	Freitag
	x	1	1	0	Samstag
	x	1	1	1	Sonntag

Das Standardtelegramm kann mit 2 unterschiedlichen Einstellungen bei der Telegrammauswahl im Modebyte 2 ausgewählt werden. Der Unterschied besteht in den Statusinformationen wenn UTC ausgesendet wird.

	Bedeutung
6855 Standard Modebyte 2: 0000 0000	<b>Lokale Zeit:</b> Status mit lokalen Zeitinformationen wie Ankündigungsbit und Sommer/Winterzeit-Bit <b>UTC:</b> Status Ankündigungsbit und Sommer/ Winterzeitbit immer <b>LOW</b> , UTC-Ausgabebit <b>HIGH</b>
6855 Standard bei UTC mit lokalen Status Modebyte 2: 0000 1110	<b>Lokale Zeit:</b> Status mit lokalen Zeitinformationen wie Ankündigungsbit und Sommer/Winterzeit-Bit <b>UTC:</b> Status wie lokale Zeitausgabe, UTC-Ausgabebit <b>HIGH</b>

### 6.2.4 Beispiel

(STX)E3123456170496(LF)(CR)(ETX)

- Funkbetrieb (hohe Genauigkeit)
- Sommerzeit
- keine Ankündigung
- Es ist Mittwoch 17.04.96 - 12:34:56 Uhr.
- ( ) - ASCII-Steuerzeichen z.B. (STX)

## 6.3 **hopf** DCF-Slave String

Zur Synchronisation von **hopf** DCF-Slave Systemen wird dieser Datenstring verwendet. Er unterscheidet sich gegenüber dem Standard Datenstring 7001/6021 nur im Statusbyte.

### 6.3.1 Aufbau

<u>lfd. Zeichennr.:</u>	<u>Bedeutung</u>	<u>Wert (Wertebereich)</u>
1	STX (start of text)	\$02
2	Status	\$30-39, \$41-46
3	Wochentag	\$31-37
4	10er Stunde	\$30-32
5	1er Stunde	\$30-39
6	10er Minute	\$30-35
7	1er Minute	\$30-39
8	10er Sekunde	\$30-36
9	1er Sekunde	\$30-39
10	10er Tag	\$30-33
11	1er Tag	\$30-39
12	10er Monat	\$30-31
13	1er Monat	\$30-39
14	10er Jahr	\$30-39
15	1er Jahr	\$30-39
16	LF (line feed)	\$0A
17	CR (carriage return)	\$0D
18	ETX (end of text)	\$03

### 6.3.2 Status und Wochentagnibble

	<b>b3</b>	<b>b2</b>	<b>b1</b>	<b>b0</b>	<b>Bedeutung</b>
<b>Statusnibble:</b>	x	x	x	0	keine Ankündigungsstunde
	x	x	x	1	Ankündigung (SZ-WZ-SZ)
	x	x	0	x	Winterzeit (WZ)
	x	x	1	x	Sommerzeit (SZ)
	x	0	x	x	keine Ankündigung Schaltsekunde
	x	1	x	x	Ankündigung Schaltsekunde
	0	x	x	x	Quarzbetrieb
	1	x	x	x	Funkbetrieb
<b>Wochentagnibble:</b>	0	0	0	1	Montag
	0	0	1	0	Dienstag
	0	0	1	1	Mittwoch
	0	1	0	0	Donnerstag
	0	1	0	1	Freitag
	0	1	1	0	Samstag
	0	1	1	1	Sonntag

### 6.3.3 Beispiel

(STX)83123456030196(LF)(CR)(ETX)

- Funkbetrieb
- keine Ankündigung
- Winterzeit
- Es ist Mittwoch 03.01.96 - 12:34:56 Uhr

### 6.3.4 Einstellung

Zur Synchronisation der **hopf** Slave-Systeme muss folgende Einstellung eingehalten werden:

- Ausgabe jede Minute
- Ausgabe Sekundenvorlauf
- ETX zum Sekundenwechsel

Bei diesen Einstellungen erfolgt eine optimale Regelung der Zeitbasis in den Slave-Systemen.



Bei der Einstellung des DCF-Slave Strings in Modebyte 2 wird Modebyte 1 automatisch wie oben angegeben gesetzt. Bei Veränderungen dieser Einstellungen in Modebyte 1 - nach der Eingabe von Modebyte 2 - erfolgt keine automatische Korrektur. Deshalb sollte vor Benutzung des DCF-Slave Strings kontrolliert werden, ob die erforderliche Einstellung in Modebyte 1 vorliegen.

## 6.4 SINEC H1

Die Steuerzeichen STX und ETX werden nur übertragen wenn die Ausgabe "mit Steuerzeichen" eingestellt wurde. Andernfalls entfallen diese Steuerzeichen. Bei der Einstellung "ETX verzögert" wird das letzte Zeichen (ETX) genau zum nächsten Sekundenwechsel übertragen.

Der Datenstring kann mit "?" angefragt werden.

### 6.4.1 Aufbau

<u>lfd. Zeichenr.:</u>	<u>Bedeutung</u>	<u>Wert (Wertebereich)</u>
1	STX (start of text)	\$02
2	"D" ASCII D	\$44
3	":" Doppelpunkt	\$3A
4	10er Tag	\$30-33
5	1er Tag	\$30-39
6	"." Punkt	\$2E
7	10er Monat	\$30-31
8	1er Monat	\$30-39
9	"." Punkt	\$2E
10	10er Jahr	\$30-39
11	1er Jahr	\$30-39
12	;" Semikolon	\$3B
13	"T" ASCII T	\$54
14	":" Doppelpunkt	\$3A
15	Wochentag	\$31-37
16	;" Semikolon	\$3B
17	"U" ASCII U	\$55
18	":" Doppelpunkt	\$3A
19	10er Stunden	\$30-32
20	1er Stunden	\$30-39
21	"." Punkt	\$2E
22	10er Minuten	\$30-35
23	1er Minuten	\$30-39
24	"." Punkt	\$2E
25	10er Sekunden	\$30-36
26	1er Sekunden	\$30-39
27	;" Semikolon	\$3B
28	"#" oder Space	\$23 / \$20
29	"*" oder Space	\$2A / \$20
30	"S" oder Space	\$53 / \$20
31	!" oder Space	\$21 / \$20
32	ETX (end of text)	\$03

## 6.4.2 Status

Die Zeichen 28-31 im Datentelegramm SINEC H1 geben Auskunft über den Synchronisationsstatus der Uhr.

Hierbei bedeuten:

Zeichen Nr.: 28 =	"#" Space	keine Funksynchronisation nach Reset, Uhrzeit ungültig Funksynchronisation nach Reset, Uhr min. im Quarzbetrieb
Zeichen Nr.: 29 =	"*" Space	Uhrzeit vom internen Quarz der Uhr Uhrzeit über Funkempfang
Zeichen Nr.: 30 =	"S" Space	Sommerzeit Winterzeit
Zeichen Nr.: 31 =	"!" Space	Ankündigung einer W/S oder S/W Umschaltung keine Ankündigung

## 6.4.3 Beispiel

**(STX)D:03.01.96;T:1;U:12.34.56; \_ \_ \_ \_ (ETX)    ( \_ ) = Space**

- Funkbetrieb
- keine Ankündigung
- Winterzeit
- Es ist Mittwoch 03.01.96 - 12:34:56 Uhr

## 6.5 MADAM-S

### 6.5.1 Aufbau

Der Aufbau des Datentelegramms ist abhängig vom Anfragestring. Fragt der übergeordnete Rechner (PROMEA-MX) mit dem String:

**:ZSYS:**

an, antwortete die Uhr mit folgendem Datentelegramm:

<u>lfd. Zeichenr.:</u>	<u>Bedeutung</u>	<u>Wert (Wertebereich)</u>
1	STX (Start of Text)	\$02
2	: Doppelpunkt	\$3A
3	Z ASCII Z	\$5A
4	S ASCII S	\$53
5	Y ASCII Y	\$59
6	S ASCII S	\$53
7	: Doppelpunkt	\$3A
8	Status der Umschaltung	\$00, 01, 7F
9	Zeitskalenkennung	\$30-33
10	Wochentag	\$31-37
11	10er Jahr	\$30-39
12	1er Jahr	\$30-39
13	10er Monat	\$30-31
14	1er Monat	\$30-39
15	10er Tag	\$30-33
16	1er Tag	\$30-39
17	10er Stunde	\$30-32
18	1er Stunde	\$30-39
19	10er Minute	\$30-35
20	1er Minute	\$30-39
21	10er Sekunde	\$30-35
22	1er Sekunde	\$30-39
23	LF (Linie Feed)	\$0A
24	CR (Carriage Return)	\$0D
25	ETX (End of Text)	\$03

Fragt der übergeordnete Rechner (PROMEA-MX) mit dem String:

**:WILA:**

an, antwortete die Uhr mit folgendem Datentelegramm:

<b>lfd. Zeichenr.:</b>	<b>Bedeutung</b>	<b>Wert (Wertebereich)</b>
1	STX (Start of Text)	\$02
2	: Doppelpunkt	\$3A
3	W ASCII W	\$57
4	I ASCII I	\$49
5	L ASCII L	\$4C
6	A ASCII A	\$41
7	: Doppelpunkt	\$3A
8	Status	\$00, 01, 7F
9	Zeitskalenkennung	\$30-33
10	Wochentag	\$31-37
11	10er Jahr	\$30-39
12	1er Jahr	\$30-39
13	10er Monat	\$30-31
14	1er Monat	\$30-39
15	10er Tag	\$30-33
16	1er Tag	\$30-39
17	10er Stunde	\$30-32
18	1er Stunde	\$30-39
19	10er Minute	\$30-35
20	1er Minute	\$30-39
21	10er Sekunde	\$30-35
22	1er Sekunde	\$30-39
23	CR (Carriage Return)	\$0D
23	LF (Linie Feed)	\$0A
24	ETX (End of Text)	\$03

## 6.5.2 Status

Ankündigung einer Umschaltung (8. Byte der Übertragung)

Dieses Byte kann folgende Werte annehmen:

Null (Hex 00)	keine Ankündigung
SOH (Hex 01)	Ankündigung Umschaltung Sommer-/Winterzeit Winter-/Sommerzeit
DEL (Hex 7F)	keine Funkzeit vorhanden

Zeitskalenkennung (9. Byte der Übertragung)

ASCII 0 (Hex 30)	Winterzeit
ASCII 1 (Hex 31)	Sommerzeit + Ankündigung
ASCII 3 (Hex 33)	Sommerzeit

Das Wochentagnibble kann die Werte ASCII 1 (Hex 31  $\Leftrightarrow$  MO) bis ASCII 7 (Hex 37  $\Leftrightarrow$  SO) annehmen. Bei einer ungültigen Uhrzeit wird das Byte mit ASCII 0 (Hex 30) übertragen.

## 6.5.3 Erforderliche Einstellungen

Der Synchronisationsmechanismus bei Ausgabe MADAM-S erfordert folgende Einstellung:

- Ausgabe zum Minutenwechsel
- Ausgabe mit Sekundenvorlauf
- Ausgabe ETX zum Sekundenwechsel
- Ausgabe mit Steuerzeichen
- Ausgabe CR/LF

## 6.6 IBM 9037 Sysplex Timer Modell 1+2

Für die Synchronisation eines IBM 9037 Sysplex Timer wird dieses Protokoll benutzt. Der 9037 erwartet die Uhrzeit sekundlich an seinem Eingang. Folgende Einstellungen sind erforderlich. 9600 Baud, 8 Datenbit, Parity Odd, 1 Stoppbit, Senden auf Anfrage ohne Vorlauf und ohne Steuerzeichen. Der Sysplex Timer sendet beim Einschalten das ASCII-Zeichen "C" an die angeschlossene Funkuhr, dadurch wird das in der Tabelle aufgeführte Protokoll automatisch jede Sekunde ausgegeben.

Die Einstellung UTC oder Local Zeit ist optional.

### 6.6.1 Aufbau

lfd. Zeichennr.:	Bedeutung	Wert (Wertebereich)
1	SOH (start of header)	\$02
2	100er lfd. Jahrestag	\$30-33
3	10er lfd. Jahrestag	\$30-39
4	1er lfd. Jahrestag	\$30-39
5	" : " Doppelpunkt	\$3A
6	10er Stunde	\$30-32
7	1er Stunde	\$30-39
8	" : " Doppelpunkt	\$3A
9	10er Minute	\$30-35
10	1er Minute	\$30-39
11	" : " Doppelpunkt	\$3A
12	10er Sekunde	\$30-35
13	1er Sekunde	\$30-39
14	Quality Identifier	\$20, 41, 42, 43, 58
15	CR (carriage return)	\$0D
16	LF (line feed)	\$0A

### 6.6.2 Status

Das Zeichen 14 gibt Auskunft über den Synchronisationsstatus der Uhr. Nachfolgend werden die möglichen Werte und deren Bedeutung aufgelistet.

"?"	=	Fragezeichen	=	keine Funkzeit vorhanden
" "	=	Space	=	Funkzeit vorhanden
"A"	=	Hex 41	=	Quarzbetrieb seit mehr als 20 Minuten
"B"	=	Hex 42	=	Quarzbetrieb seit mehr als 41 Minuten
"C"	=	Hex 43	=	Quarzbetrieb seit mehr als 416 Minuten
"X"	=	Hex 58	=	Quarzbetrieb seit mehr als 4160 Minuten

### 6.6.3 Beispiel

(SOH)050:12:34:56 \_ (CR) (LF) ( \_ ) = Space

- Funkbetrieb
- 12:34:56 Uhr
- 50. Tag im Jahr

## 6.7 **hopf 2000 (Standardstring) - Jahresausgabe 4-stellig**

Der Aufbau des Datenstrings ist identisch mit dem Standard String 6855/6021 und unterscheidet sich nur durch die Datenstellen Jahrhundert Zehner und Einer.

### 6.7.1 **Aufbau**

<u>lfd. Zeichennr.:</u>	<u>Bedeutung</u>
1	STX (Start of Text)
2	Status (interner Zustand der Uhr)
3	Wochentag (1=Montag ... 7=Sonntag) Bei UTC-Zeit wird Bit 3 im Wochentag auf 1 gesetzt
4	10er Stunden
5	1er Stunden
6	10er Minuten
7	1er Minuten
8	10er Sekunden
9	1er Sekunden
10	10er Tag
11	1er Tag
12	10er Monat
13	1er Monat
14	10er Jahrhundert
15	1er Jahrhundert
16	10er Jahr
17	1er Jahr
18	LF (Linie Feed)
19	CR (Carriage Return)
20	ETX (End of Text)

## 6.7.2 Status- und Wochentagnibble

Das zweite und dritte ASCII-Zeichen beinhalten den Status und den Wochentag.

Der Status wird binär ausgewertet. Aufbau dieser Zeichen:

	b3	b2	b1	b0	Bedeutung
<b>Statusnibble:</b>	x	x	x	0	keine Ankündigungsstunde
	x	x	x	1	Ankündigung (SZ-WZ-SZ)
	x	x	0	x	Winterzeit (WZ)
	x	x	1	x	Sommerzeit (SZ)
	0	0	x	x	Uhrzeit/Datum ungültig
	0	1	x	x	Quarzbetrieb
	1	0	x	x	Funkbetrieb
	1	1	x	x	Funkbetrieb (hohe Genauigkeit)
<b>Wochentagnibble:</b>	0	x	x	x	MESZ/MEZ
	1	x	x	x	UTC - Zeit
	x	0	0	1	Montag
	x	0	1	0	Dienstag
	x	0	1	1	Mittwoch
	x	1	0	0	Donnerstag
	x	1	0	1	Freitag
	x	1	1	0	Samstag
	x	1	1	1	Sonntag

## 6.7.3 Beispiel

(STX)E312345603011996(LF)(CR)(ETX)

- Funkbetrieb (hohe Genauigkeit)
- Sommerzeit
- keine Ankündigung
- Es ist Mittwoch 03.01.1996 - 12:34:56 Uhr.
- ( ) - ASCII-Steuerzeichen z.B. (STX)

## 6.8 T-String

Der T-String kann mit allen Modi (z.B. **forerun** oder "**last control character on the second change**") gesendet werden.

### 6.8.1 Aufbau

Der Datenstring kann mit "**T**" angefragt werden.

<u>lfd. Zeichennr.:</u>	<u>Bedeutung</u>	<u>Wert (Wertebereich)</u>
1	"T" ASCII T	\$54
2	":" Doppelpunkt	\$3A
3	10er Jahr	\$30-39
4	1er Jahr	\$30-39
5	":" Doppelpunkt	\$3A
6	10er Monat	\$30-31
7	1er Monat	\$30-39
8	":" Doppelpunkt	\$3A
9	10er Tag	\$30-33
10	1er Tag	\$30-39
11	":" Doppelpunkt	\$3A
12	10er Wochentag	\$30
13	1er Wochentag	\$31-37
14	":" Doppelpunkt	\$3A
15	10er Stunden	\$30-32
16	1er Stunden	\$30-39
17	":" Doppelpunkt	\$3A
18	10er Minuten	\$30-35
19	1er Minuten	\$30-39
20	":" Doppelpunkt	\$3A
21	10er Sekunden	\$30-36
22	1er Sekunden	\$30-39
23	CR (carriage return)	\$0D
24	LF (line feed)	\$0A

### 6.8.2 Beispiel

**T:96:01:03:03:12:34:56(CR)(LF)**

- Es ist Mittwoch
- 03.01.96 - 12:34:56 Uhr

## 6.9 ABB\_S\_T-String

Der Datenstring ABB\_S\_T entspricht von den übertragenen Werten dem T-String. Er wird über das Mode-Byte 2 eingeschaltet. Der String kann mit "T" angefragt werden.

Die eingestellten Übertragungsparameter für diesen String lauten:

- 4800 Baudrate
- 7 Bit Wortlänge
- Parity odd
- 2 Stopbits
- Ausgabe-Zeitpunkt : jede Minute

## 6.10 TimeServ für Windows NT Rechner

Für die Synchronisation eines PC mit dem Betriebssystem Windows NT ab 3.51 wird das gleiche Protokoll wie unter Pkt. "**Sysplex Timer**" beschrieben benutzt. Die erforderlichen Einstellungen für die Datenausgabe sind wie folgt:

- Telegramm Sysplex Timer
- senden sekundlich
- 9600 Baud
- 8 Datenbit
- no Parity
- 1 Stoppbit
- ohne Sekundenvorlauf
- ohne Steuerzeichen.
- senden UTC

Zur Installation auf dem NT-Rechner wird das Programmpaket "**TimeServ**" benötigt (gehört zum Lieferumfang des Windows NT Resourcekit) oder kostenloser Download von der Microsoft Internet Seite:

<ftp://ftp.microsoft.com/bussys/winnt/winnt-public/reskit/nt40>

## 6.11 NTP (Network Time Protocol)

NTP oder auch xNTP ist ein Programmpaket zur Synchronisation verschiedener Rechner- und Betriebssysteme mit Netzwerkunterstützung. Es ist der Standard für das Internet Protokoll TCP/IP (RFC-1305). Quellcode und Dokumentation sind als Freeware im Internet unter folgender Adresse erhältlich:

<http://www.eecis.udel.edu/~ntp/index.html>

NTP unterstützt das **hopf** Standard Protokoll wie unter Pkt. "Datentelegramm 6870/6021" beschrieben. Folgende Einstellungen in der Uhrenkarte sind erforderlich:

Übertragungsparameter:	9600 Baud 8 Datenbit Parity No 1 Stoppbit
Übertragungsmodus:	Datenstring 6870/6021 UTC als Zeitbasis mit Sekundenvorlauf mit Steuerzeichen (STX...ETX) LF..CR mit ETX zum Sekundenwechsel (On Time Marker) Ausgabe Uhrzeit mit Datum senden jede Sekunde

## 6.12 NGTS-String

Der NGTS String kann mit allen Modi (z.B. **forerun** oder "**last control character on the second change**") gesendet werden. Der String kann mit "T" angefragt werden.

### 6.12.1 Aufbau

Standardmäßig wird dieser String minütlich in der 59. Sekunde mit den Daten des nächsten Minutenwechsels übertragen. Zur genauen Synchronisation im angeschlossenen Rechner muss zusätzlich ein Minutenimpuls verwendet werden.

<u>lfd. Zeichennr.:</u>	<u>Bedeutung</u>	<u>Wert (Wertebereich)</u>
1	"T" ASCII T	\$54
3	10er Jahr	\$30-39
4	1er Jahr	\$30-39
6	10er Monat	\$30-31
7	1er Monat	\$30-39
9	10er Tag	\$30-33
10	1er Tag	\$30-39
13	1er Wochentag	\$31-37
15	10er Stunden	\$30-32
16	1er Stunden	\$30-39
18	10er Minuten	\$30-35
19	1er Minuten	\$30-39
22	Status (0, 1)	\$30-31 (30 ⇔ Local Time, 31 ⇔ UTC)
23	CR (carriage return)	\$0D
24	LF (line feed)	\$0A

### 6.12.2 Beispiel

**T960103312340(CR)(LF)**

- Es ist Mittwoch
- 03.01.96 - 12:34 Uhr

## 6.13 **hopf** Master/Slave String

Mit dem Master/Slave-String können Slave-Systeme auf eine Genauigkeit von  $\pm 0,5$  msec mit den Zeitdaten des Mastersystems synchronisiert werden. Der Unterschied zu dem DCF-Slave-String besteht darin, daß die Differenzzeit zu UTC mitgesendet wird.

Anschließend an das Jahr wird die Differenzzeit in Std. und Minuten gesendet. Die Übertragung erfolgt in BCD. Die Differenzzeit kann max.  $\pm 11.59$  Std. betragen.

Dieser String kann mit ASCII "U", "D", "G" angefragt werden (siehe Pkt.: 5.4.1 ).

Das Vorzeichen wird als höchstes Bit in den Stunden eingeblendet.

Logisch "1" = lokale Zeit vor UTC

Logisch "0" = lokale Zeit hinter UTC

### Beispiel :

90.00	Differenzzeit	+ 10.00 Std.
01.30	Differenzzeit	- 01.30 Std.

### 6.13.1 Aufbau

<u>lfd. Zeichennr.:</u>	<u>Bedeutung</u>	<u>Wert (Wertebereich)</u>
1	STX (start of text)	\$02
2	Status	\$30-39, \$41-46
3	Wochentag	\$31-37
4	10er Stunde	\$30-32
5	1er Stunde	\$30-39
6	10er Minute	\$30-35
7	1er Minute	\$30-39
8	10er Sekunde	\$30-36
9	1er Sekunde	\$30-39
10	10er Tag	\$30-33
11	1er Tag	\$30-39
12	10er Monat	\$30-31
13	1er Monat	\$30-39
14	10er Jahr	\$30-39
15	1er Jahr	\$30-39
16	10er Dif.-Zeit + Vorz. Std.	\$30, \$31, \$38, \$39
17	1er Dif.-Zeit Stunden	\$30-39
18	10er Dif.-Zeit Minuten	\$30-35
19	1er Dif.-Zeit Minuten	\$30-39
20	LF (line feed)	\$0A
21	CR (carriage return)	\$0D
22	ETX (end of text)	\$03

### 6.13.2 Status und Wochentagnibble

	b3	b2	b1	b0	Bedeutung
<b>Statusnibble:</b>	x	x	x	0	keine Ankündigungsstunde
	x	x	x	1	Ankündigung (SZ-WZ-SZ)
	x	x	0	x	Winterzeit (WZ)
	x	x	1	x	Sommerzeit (SZ)
	x	0	x	x	keine Ankündigung Schaltsekunde
	x	1	x	x	Ankündigung Schaltsekunde
	0	x	x	x	Quarzbetrieb
	1	x	x	x	Funkbetrieb
<b>Wochentagnibble:</b>	0	0	0	1	Montag
	0	0	1	0	Dienstag
	0	0	1	1	Mittwoch
	0	1	0	0	Donnerstag
	0	1	0	1	Freitag
	0	1	1	0	Samstag
	0	1	1	1	Sonntag

### 6.13.3 Beispiel

(STX)831234560301968230(LF)(CR)(ETX)

- Funkbetrieb
- keine Ankündigung
- Winterzeit
- Es ist Mittwoch 03.01.96 - 12:34:56 Uhr
- Die Differenzzeit zu UTC beträgt + 2.30 Std.

### 6.13.4 Einstellung

Zur Synchronisation der **hopf** Slave-Systeme muss folgende Einstellung eingehalten werden:

- Ausgabe jede Minute
- Ausgabe Sekundenvorlauf
- ETX zum Sekundenwechsel
- 9600 Baud, 8 Bit, 1 Stoppbit, kein Parity

Bei diesen Einstellungen erfolgt eine optimale Regelung der Zeitbasis in den Slave-Systemen.

## 6.14 SINEC H1 Extended

Die Steuerzeichen STX und ETX werden nur übertragen wenn die Ausgabe "mit Steuerzeichen" eingestellt wurde. Andernfalls entfallen diese Steuerzeichen. Bei der Einstellung "ETX verzögert" wird das letzte Zeichen (ETX) genau zum nächsten Sekundenwechsel übertragen.

Der Datenstring kann mit "?" und "T" angefragt werden.

### 6.14.1 Aufbau

<u>lfd. Zeichennr.:</u>	<u>Bedeutung</u>	<u>Wert (Wertebereich)</u>
1	STX (start of text)	\$02
2	"D" ASCII D	\$44
3	":" Doppelpunkt	\$3A
4	10er Tag	\$30-33
5	1er Tag	\$30-39
6	"." Punkt	\$2E
7	10er Monat	\$30-31
8	1er Monat	\$30-39
9	"." Punkt	\$2E
10	10er Jahr	\$30-39
11	1er Jahr	\$30-39
12	;" Semikolon	\$3B
13	"T" ASCII T	\$54
14	":" Doppelpunkt	\$3A
15	Wochentag	\$31-37
16	;" Semikolon	\$3B
17	"U" ASCII U	\$55
18	":" Doppelpunkt	\$3A
19	10er Stunden	\$30-32
20	1er Stunden	\$30-39
21	"." Punkt	\$2E
22	10er Minuten	\$30-35
23	1er Minuten	\$30-39
24	"." Punkt	\$2E
25	10er Sekunden	\$30-36
26	1er Sekunden	\$30-39
27	;" Semikolon	\$3B
28	"#" oder Space	\$23 / \$20
29	"*" oder Space	\$2A / \$20
30	"S", "U" oder Space	\$53 / \$55 / \$20
31	!" , "A" oder Space	\$21 / \$41 / \$20
32	ETX (end of text)	\$03

## 6.14.2 Status

Die Zeichen 28-31 im Datentelegramm SINEC H1 Extended geben Auskunft über den Synchronisationsstatus der Uhr.

### Hierbei bedeuten:

Zeichen Nr.: 28 =	"#" Space	keine Funksynchronisation nach Reset, Uhrzeit ungültig Funksynchronisation nach Reset, Uhr min. im Quarzbetrieb
Zeichen Nr.: 29 =	"*" Space	Uhrzeit vom internen Quarz der Uhr Uhrzeit über Funkempfang
Zeichen Nr.: 30 =	"S" "U" Space	Sommerzeit UTC Winterzeit
Zeichen Nr.: 31 =	"!" "A" Space	Ankündigung einer W/S oder S/W Umschaltung Ankündigung einer Schaltsekunde keine Ankündigung

## 6.14.3 Beispiel

(STX)D:03.01.96;T:3;U:12.34.56; \_ \_ \_ \_ (ETX)      ( \_ ) = Space

- Funkbetrieb
- keine Ankündigung
- Winterzeit
- Es ist Mittwoch 03.01.96 - 12:34:56 Uhr

## 6.15 **hopf 5500 Datum/Uhrzeit**

Ist das Datentelegramm 5500 eingestellt kann mit dem Zeichen "D" Zeit und Datum angefragt werden und mit dem Zeichen "U" die Zeit (Format siehe 6.16.2 ).

### 6.15.1 Aufbau

<u>lfd. Zeichennr.:</u>	<u>Bedeutung</u>	<u>Wert (Wertebereich)</u>
1	STX (start of text)	\$02
2	Status	\$30-39,\$41-46
3	Space	\$20
4	10er Stunde	\$30-32
5	1er Stunde	\$30-39
6	10er Minute	\$30-35
7	1er Minute	\$30-39
8	10er Sekunde	\$30-36
9	1er Sekunde	\$30-39
10	Space	\$20
11	10er Tag	\$30-33
12	1er Tag	\$30-39
13	10er Monat	\$30-31
14	1er Monat	\$30-39
15	10er Jahr	\$30-39
16	1er Jahr	\$30-39
17	Space	\$20
18	Wochentag	\$31-37
19	LF (line feed)	\$0A
20	CR (carriage return)	\$0D
21	ETX (end of text)	\$03

## 6.16 **hopf 5500 nur Uhrzeit**

### 6.16.1 Aufbau

<u>lfd. Zeichennr.:</u>	<u>Bedeutung</u>	<u>Wert (Wertebereich)</u>
1	STX (start of text)	\$02
2	Status	\$30-39,\$41-46
3	Space	\$20
4	10er Stunde	\$30-32
5	1er Stunde	\$30-39
6	10er Minute	\$30-35
7	1er Minute	\$30-39
8	10er Sekunde	\$30-36
9	1er Sekunde	\$30-39
10	LF (line feed)	\$0A
11	CR (carriage return)	\$0D
12	ETX (end of text)	\$03

## 6.16.2 Status- und Wochentagnibble

Das zweite und dritte ASCII-Zeichen im Telegramm beinhalten den Status und den Wochentag. Der Status wird binär ausgewertet. Aufbau dieser Zeichen:

	b3	b2	b1	b0	Bedeutung
<b>Statusnibble:</b>	x	0	x	x	Winterzeit (WZ)
	x	1	x	x	Sommerzeit (SZ)
	x	x	1	x	Ankündigung Umschaltung (SWS)
	x	x	0	x	Keine Ankündigung Umschaltung
	x	x	x	1	Quarzbetrieb
	x	x	x	0	Funkbetrieb
<b>Wochentagnibble:</b>	0	x	x	x	MESZ/MEZ
	1	x	x	x	UTC - Zeit
	x	0	0	1	Montag
	x	0	1	0	Dienstag
	x	0	1	1	Mittwoch
	x	1	0	0	Donnerstag
	x	1	0	1	Freitag
	x	1	1	0	Samstag
	x	1	1	1	Sonntag

## 6.16.3 Beispiel

**(STX)0(Space)123456(Space)090200(Space)4(LF)(CR)(ETX)**

- Funkbetrieb
- Winterzeit
- keine Ankündigung
- Es ist Donnerstag 09.02.2000 - 12:34:56 Uhr.
- ( ) - ASCII-Steuerzeichen z.B. (STX)



### 6.17.1.2 Stringausgabe nach detektierter DCF77-Minutenmarke

Das DCF77-Protokoll baut sich über eine volle Minute auf, dementsprechend ist auch der DCF77-Analysestring aufgebaut.

#### Beispiel:

```
001011010100101;000101;11000000;OK_;03;0010100;OK_;14;100100;101;010
00;111000000;OK_;FR090207;OK_;6B9C;01;D000031409050207<CR><LF>
```

(Das hier im String dargestellte Zeichen "\_" entspricht einem Leerzeichen (SPACE))

Nach jedem empfangenen DCF77-Prüfbit (P1-P3) wird die entsprechende Bit-Sequenz auf Parität überprüft. Die zugehörige Zeitinformation dieser Bit-Sequenz wird anschließend dezimal dargestellt.

Ausgabe	Beschreibung
0	Empfang eines LOW DCF77-Bit
1	Empfang eines HIGH DCF77-Bit
1100000 0; OK_ / ERR; 03;	DCF77-Minute, -Prüfbit (P1); Paritätsprüfung fehlerfrei / Fehler in Paritätsprüfung Minute: <b>03</b>
001010 0; OK_ / ERR; 14;	DCF77-Stunde, -Prüfbit (P2); Paritätsprüfung fehlerfrei / Fehler in Paritätsprüfung Stunde: <b>14</b>
100100;101;01000;11100000 0; OK_ / ERR; FR 09 02 07	DCF77-Wochentag mit -Datum, -Prüfbit (P3); Paritätsprüfung fehlerfrei / Fehler in Paritätsprüfung Wochentag Tag Monat Jahr: <b>Freitag 09. Feb. 2007</b>

Mit dem Empfang der Minutenmarke in der 59. Sekunde wird der Aufbau des DCF77-Analysestring abgeschlossen. Zum Stringabschluss gehört der aktuelle Systemstatus mit aktuellem Systemzeitstempel und Steuerzeichen.

#### Beispiel:

```
...OK_;6B9C;01;D000031409050207<CR><LF>
```

(Das im String dargestellte Zeichen "\_" entspricht einem Leerzeichen (SPACE))

Ausgabe	Beschreibung
OK_;	59. Sekunde detektiert
ERR;	59. Sekunde <b>NICHT</b> detektiert
6B9C;	Regelwert des DCF77-Empfängers (für <b>hopf</b> interne Auswertungen)
01;	Synchronisationsmode: <b>DCF77-Antenne (MEZ)</b>
D0 00 03 14 09 05 02 07<CR><LF>	Systemstatus: Sekunde Minute Stunde ⇔ <b>14:03:00 Uhr</b> Tag Wochentag Monat Jahr ⇔ <b>Freitag 09. Feb. 2007</b>

## 6.17.2 Aufbau

cccccccccccccccc; ssssss; mmmmmmmmp; P1\_; MM; hhhhhhp; P2\_; HH; dddddd; www; mmm  
mmm; jjjjjjjjjp; P3\_; WWDDMMJJ; Mm\_; RRRR; QQ; SSSsSmShSdSwSMSj<CR><LF>

(Das im String dargestellte Zeichen "\_" entspricht einem Leerzeichen (SPACE))

Zeichen- nummer	String- zeichen	Anzahl Zeichen	Bedeutung	Wertebereich	
				ASCII	Hex-Wert
1-15	c	15	DCF77-Bits Spezielle Codierung	0 (LOW) 1 (HIGH)	\$30 \$31
16	;	1	Trennzeichen	;	\$3b
17-22	s	6	DCF77-Bits Statusbits	0 (LOW) 1 (HIGH)	\$30 \$31
23	;	1	Trennzeichen	;	\$3b
24-30	m	7	DCF77-Bits Minute	0 (LOW) 1 (HIGH)	\$30 \$31
31	p	1	DCF77-Prüfbit 1	0 (LOW) 1 (HIGH)	\$30 \$31
32	;	1	Trennzeichen	;	\$3b
33-35	P1	3	<b>Überprüfung der Parität (Minute)</b>	OK_ ERR (Error)	\$4f 4b 20 \$45 52 52
36	;	1	Trennzeichen	;	\$3b
37-38	M	2	<b>Minute (dez.)</b>	00-59	\$30 30 – \$35 39
39	;	1	Trennzeichen	;	\$3b
40-45	h	6	DCF77-Bits Stunde	0 (LOW) 1 (HIGH)	\$30 \$31
46	p	1	DCF77-Prüfbit 2	0 (LOW) 1 (HIGH)	\$30 \$31
47	;	1	Trennzeichen	;	\$3b
48-50	P2	3	<b>Überprüfung der Parität (Stunde)</b>	OK_ ERR (Error)	\$4f 4b 20 \$45 52 52
51	;	1	Trennzeichen	;	\$3b
52-53	H	2	<b>Stunde (dez.)</b>	00-23	\$30 30 – \$32 33
54	;	1	Trennzeichen	;	\$3b
55-60	d	6	DCF77-Bits Tag	0 (LOW) 1 (HIGH)	\$30 \$31
61	;	1	Trennzeichen	;	\$3b
62-64	w	3	DCF77-Bits Wochetag	0 (LOW) 1 (HIGH)	\$30 \$31
65	;	1	Trennzeichen	;	\$3b
66-70	m	5	DCF77-Bits Monat	0 (LOW) 1 (HIGH)	\$30 \$31
71	;	1	Trennzeichen	;	\$3b
72-79	j	8	DCF77-Bits Jahr	0 (LOW) 1 (HIGH)	\$30 \$31
80	p	1	DCF77-Prüfbit 3	0 (LOW) 1 (HIGH)	\$30 \$31
81	;	1	Trennzeichen	;	\$3b

82-84	P3	3	Überprüfung der Parität (Datum)	OK_ ERR (Error)	\$4f 4b 20 \$45 52 52
85	;	1	Trennzeichen	;	\$3b
86-87	WW	2	Wochentag (ASCII)	-- - ungültig MO - Montag TU - Dienstag WE - Mittwoch TH - Donnerstag FR - Freitag SA - Samstag SU - Sonntag	\$2d 2d \$4d 4f \$54 55 \$57 45 \$54 48 \$46 52 \$53 41 \$53 55
88-89	DD	2	Tag (dez.)	01 - 31	\$30 31 - \$33 31
90-91	MM	2	Monat (dez.)	01 - 12	\$30 31 - \$31 32
92-93	JJ	2	Jahr (dez.)	00 - 99	\$30 30 - \$39 39
94	;	1	Trennzeichen	;	\$3b
95-97	Mm	3	59 Sekunde (Minutenmarke) (ASCII)	OK_ ERR (Error)	\$4f 4b 20 \$45 52 52
98	;	1	Trennzeichen	;	\$3b
99-102	Rp	4	Regelwert des DCF77- Empfängers (hex.)	0100-F500	\$30 31 30 30- \$46 35 30 30
103	;	1	Trennzeichen	;	\$3b
104-105	QQ	2	Synchronisationsmodus (hex.)	00-FF	\$30 30 - \$46 46 <i>siehe 6.17.3</i>
106	;	1	Trennzeichen	;	\$3b
107-108	SS	2	Systemstatus (hex.)	00-FF	\$30 30 - \$46 46 <i>siehe 6.17.4</i>
109-110	Ss	2	Systemsekunde (dez.)	00-59	\$30 30 - \$35 39
111-112	Sm	2	Systemminute (dez.)	00-59	\$30 30 - \$35 39
113-114	Sh	2	Systemstunde (dez.)	00-23	\$30 30 - \$32 33
115-116	Sd	2	Systemtag (dez.)	00 - ungültig 01-31	\$30 30 \$30 31 - \$33 31
117-118	Sw	2	Systemwochentag (dez.)	00 - ungültig 01 - Montag 02 - Dienstag 03 - Mittwoch 04 - Donnerstag 05 - Freitag 06 - Samstag 07 - Sonntag	\$30 30 \$30 31 \$30 32 \$30 33 \$30 34 \$30 35 \$30 36 \$30 37
119-120	SM	2	Systemmonat (dez.)	00 - ungültig 01-12	\$30 30 \$30 31 - \$31 32
121-122	Sj	2	Systemjahr (dez.)	00-99	\$30 30 - \$39 39
123 124	<CR> <LF>	2	Steuerzeichen	cr lf	\$0d \$0a

### 6.17.3 Synchronisationsmode

Ausgabe	Synchronisationsmode der Karte 6855
01	DCF77-Antenne (MEZ)
02	DCF77-Takteingang (MEZ)
04	DCF77-Antenne (Weltweit)
05	DCF77-Takteingang (Weltweit)

Siehe auch **Kapitel 4.2.1 Systemstatus**.

### 6.17.4 Status

Bit 7	Bit 6	Synchronisationsstatus
0	0	Uhrzeit/Datum ungültig
0	1	Quarzbetrieb
1	0	Funkbetrieb <b>ohne</b> Regelung der internen Quarzbasis
1	1	Funkbetrieb <b>mit</b> Regelung der internen Quarzbasis
Bit 5		Schaltsekunden
0		keine Ankündigung Schaltsekunde
1		Ankündigung Schaltsekunde
Bit 4		Winterzeit (WZ) / Standardzeit
0		-
1		Winterzeit (WZ) / Standardzeit
Bit 3		MESZ Sommerzeit
0		-
1		Sommerzeit (SZ)
Bit 2		Ankündigung der SZ/WZ-Umschaltung
0		keine Ankündigungsstunde
1		Ankündigung der SZ/WZ-Umschaltung
Bit 1		In der letzten Stunde wurde eine Schaltsekunde ausgeführt
0		nein
1		ja
Bit 0		In der letzten Stunde wurde eine SZ/WZ-Umschaltung ausgeführt
0		nein
1		ja

## 6.17.5 Beispiel

1. <CR><LF>
2. RESET<CR><LF>
3. 11111111111111111111111111111111XXXX00011000100111000110010001111000011\*<CR><LF>
4. 001011010100101;000101;11000000;OK\_;03;0010100;OK\_;14;100100;101;
5. 01000;111000000;OK\_;FR090207;OK\_;6B9C;01;D000031409050207<CR><LF>

(Das im String dargestellte Zeichen "\_" entspricht einem Leerzeichen (SPACE))

### **Zeile 1 und 2**

Neustart (Reset) des DCF77-Empfängers und der DCF77-Auswertung

### **Zeile 3**

Stringausgabe ohne detektierter DCF77-Minutenmarke - Nach Einschalten/Reset:

- Detektierung eines nicht auswertbaren Signals
- direkte Ausgabe der empfangenen DCF77-Bits
- Detektierung der DCF77-Minutenmarke mit nachfolgendem Start der DCF77-Auswertung

### **Zeile 4 und 5**

Stringausgabe nach detektierter DCF77-Minutenmarke:

- DCF77-Ausgaben
  - keine Ankündigung Schaltsekunde/Umschaltung, Winterzeit (MEZ),
  - DCF77-Zeit:14:03:00 Uhr Freitag den 09.02.2007
  - alle Paritätsprüfungen ohne Fehler, 59. Sekunde (Minutenmarke) detektiert
- System-Ausgaben
  - Regelwert des DCF77-Empfängers (hex 6B9C) für **hopf** interne Auswertungen
  - Synchronisationsmode: DCF77-Antenne (MEZ)
  - Funkbetrieb mit Regelung der internen Quarzbasis, Winterzeit (MEZ)
  - keine Ankündigung Schaltsekunde/Umschaltung
  - es wurde keine Schaltsekunde/Umschaltung in der letzten Stunde ausgeführt
  - Systemzeit: 14:03:00 Uhr Freitag den 09.02.2007

## 6.18 Contronic P (PCZ 77 / 5050H&B)

Dieser Datenstring ist kompatibel zu dem seriellen Datenstring der Karte 6830. Die "Hartmann und Braun" interne Bezeichnung der Funkuhr ist **PCZ 77**.

An der Schnittstelle müssen folgende Parameter eingestellt werden:

- Baudrate: 1200
- Wortlänge: 7 Bit
- Parity: even
- Stoppbit: 1
- Handshake: no
- Stringausgabe: jede Minute
- Zeitpunkt: 1 Sekunde Vorlauf
- Steuerzeichenfolge: <CR> <LF>
- Endzeichen: zum Minutenwechsel

### 6.18.1 Contronic P (PCZ77 / 5050H&B) - Uhrzeit/Datum

Zeichennummer	Bedeutung	Hex-Wert
1	10er Stunden	\$30-32
2	1er Stunden	\$30-39
3	Space	\$20
4	10er Minuten	\$30-35
5	1er Minuten	\$30-39
6	Space	\$20
7	10er Sekunden	\$30-35
8	1er Sekunden	\$30-39
9	Space	\$20
10	10er Tag	\$30-33
11	1er Tag	\$30-39
12	Space	\$20
13	10er Monat	\$30-31
14	1er Monat	\$30-39
15	Space	\$20
16	10er Jahr	\$30-39
17	1er Jahr	\$30-39
18	Space	\$20
19	Status	\$30-39, \$41-46
20	Wochentag	\$31-37
21	CR (carriage return)	\$0D
22	LF (Line Feed)	\$0A

### 6.18.1.1 Status und Wochentagnibble

	b3	b2	b1	b0	Bedeutung
<b>Status:</b>	x	x	x	0	Funkbetrieb
	x	x	x	1	Quarzbetrieb
	x	x	0	x	keine Ankündigung WZ-SZ-WZ
	x	x	1	x	Ankündigung WZ-SZ-WZ
	x	0	x	x	MEZ (UTC + 1h) - Winterzeit
	x	1	x	x	MESZ (UTC + 2h) - Sommerzeit
	1	0	0	x	UTC
<b>Wochentag:</b>	x	0	0	1	Montag
	x	0	1	0	Dienstag
	x	0	1	1	Mittwoch
	x	1	0	0	Donnerstag
	x	1	0	1	Freitag
	x	1	1	0	Samstag
	x	1	1	1	Sonntag

### 6.18.1.2 Beispiel

12 34 56 03 01 96 03(CR) ... (LF)

- Funkbetrieb
- keine Ankündigung
- Winterzeit
- Es ist Mittwoch der 03.01.96 - 12:34:56 Uhr

### 6.18.2 Contronic P (PCZ77 / 5050H&B) - Uhrzeit

Zeichennummer	Bedeutung	Hex-Wert
1	10er Stunden	\$30-32
2	1er Stunden	\$30-39
3	Space	\$20
4	10er Minuten	\$30-35
5	1er Minuten	\$30-39
6	Space	\$20
7	10er Sekunden	\$30-35
8	1er Sekunden	\$30-39
9	Space	\$20
10	CR (carriage return)	\$0D
11	LF (Line Feed)	\$0A

## 6.19 SAT 1703 Time String

Der SAT 1703 Time String kann mit allen Modi (z.B. mit Vorlauf oder Endzeichen zum Sekundenwechsel) gesendet werden.

Der SAT 1703 Time String kann auch auf Anfrage gesendet werden. Hierbei wird der Ausgabzeitpunkt auf "Senden nur auf Anfrage" gestellt und der String mit dem ASCII-Zeichen "?" angefragt.

### 6.19.1 Stringspezifische Einstellungen

<b>automatisch:</b>	<b>keine</b>
<b>erforderlich:</b>	<b>keine</b>
<b>gesperrt:</b>	<b>keine</b>

### 6.19.2 Aufbau

Zeichennummer	Bedeutung	Hex-Wert	
1	STX (start of text)	\$02	
2	10er Tag	\$30-33	
3	1er Tag	\$30-39	
4	","	\$2E	
5	10er Monat	\$30-31	
6	1er Monat	\$30-39	
7	","	\$2E	
8	10er Jahr	\$30-39	
9	1er Jahr	\$30-39	
10	"/"	\$2F	
11	1er Wochentag	\$31-37	
12	"/"	\$2F	
13	10er Stunden	\$30-32	
14	1er Stunden	\$30-39	
15	":"	\$3A	
16	10er Minuten	\$30-35	
17	1er Minuten	\$30-39	
18	":"	\$3A	
19	10er Sekunden	\$30-35	
20	1er Sekunden	\$30-39	
21	"M" oder "M" oder "U"	(Standardzeit, Sommerzeit oder UTC)	\$4D, \$4D, \$55
22	"E" oder "E" oder "T"		\$45, \$45, \$54
23	"Z" oder "S" oder "C"		\$5A, \$53, \$43
24	" " oder "Z" oder " "		\$20, \$5A, \$20
25	" " (\$20 ⇒ synchron) oder "*" (\$2A ⇒ nicht synchron)	\$20 \$2A	
26	" " (\$20 ⇒ keine Ankündigung) oder "!" (\$21 ⇒ Ankündigung einer W/S- oder SZ/WZ-Umschaltung)	\$20 \$21	
27	CR (carriage return)	\$0D	
28	LF (line feed)	\$0A	
29	ETX	\$03	

### 6.19.3 Status

Die Zeichen 21-26 im SAT 1703 Time String geben Auskunft über den Synchronisationsstatus und die ausgegebene Uhrzeit der Uhr.

Hierbei bedeuten:

Zeichen Nr.: 21-24 =	"MESZ"	Mitteleuropäische Sommer Zeit
	"MEZ "	Mitteleuropäische Zeit (Standardzeit / Winterzeit)
	"UTC "	Coordinated Universal Time
Zeichen Nr.: 25 =	"**"	Uhrzeit vom internen Quarz der Uhr
	" " (Space)	Uhrzeit über Funkempfang
Zeichen Nr.: 26 =	"!"	Ankündigung einer W/S oder SZ/WZ-Umschaltung
	" " (Space)	keine Ankündigung

### 6.19.4 Beispiel

(STX)18.07.02/4/02:34:45UTC\_ \_\_(CR)(LF)(ETX)

- Es ist Donnerstag 18.07.2002 - 02:34:45 Uhr UTC
- Die Uhr ist synchronisiert

## 7 Serielle Schnittstelle

### 7.1 Stellen der Uhr über serielle Schnittstelle

Uhrzeit und Datum können auch über die serielle Schnittstelle gesetzt werden. Hierzu ist folgender Datenstring erforderlich.

<u>lfd. Zeichennr.:</u>	<u>Bedeutung</u>	<u>Wert (Wertebereich)</u>
1	"S" (für Setzen Uhrzeit)	\$53
2	10er Stunde	\$30-32
3	1er Stunde	\$30-39
4	10er Minute	\$30-35
5	1er Minute	\$30-39
6	10er Sekunde	\$30-35
7	1er Sekunde	\$30-39
8	10er Tag	\$30-33
9	1er Tag	\$30-39
10	10er Monat	\$30-31
11	1er Monat	\$30-39
12	10er Jahr	\$30-39
13	1er Jahr	\$30-39
14	Wochentag	\$31-37
15	CR (Carriage Return)	\$0D

#### Beispiel einer Übertragung:

>S1234560708943(CR)< für Mittwoch den 07.08.94, 12:34:56

### 7.2 Steckerbelegung der seriellen Schnittstellen

#### 7.2.1 Belegung der 9-poligen SUB-D Buchse COM 1

9-polige SUB-D Buchse Pin Nr.	Signalbezeichnung	64-polige VG-Leiste Pin Nr.
1	GND	7c
2	TxD (transmit data) RS232c	2c
3	RxD (receive data) RS232c	3c
4	/RxD (receive data) RS422	13c
5	RxD (receive data) RS422	12c
6	RTS (ready to send) RS232c	4c
7	CTS (clear to send) RS232c	5c
8	TxD (transmit data) RS422	10c
9	/TxD (transmit data) RS422	11c

## 7.2.2 Belegung der 25-poligen SUB-D Buchse COM 0

25-polige SUB-D Buchse Pin Nr.	Signalbezeichnung	64-polige VG-Leiste Pin Nr.
1	frei	frei
2	TxD (transmit data) RS232c	2a
3	RxD (receive data) RS232c	3a
4	RTS (ready to send) RS232c	4a
5	CTS (clear to send) RS232c	5a
6	frei	frei
7	0V GND	7a
8	frei	frei
9	frei	frei
10	frei	frei
11	TxD (transmit data) RS422	10a
12	/TxD (transmit data) RS422	11a
13	frei	frei
14	frei	frei
15	frei	frei
16	frei	frei
17	frei	frei
18	frei	frei
19	frei	frei
20	frei	frei
21	frei	frei
22	RxD (receive data) RS422	12a
23	/RxD (receive data) RS422	13a
24	frei	frei
25	frei	frei

## 8 Technische Daten

### Spannungsversorgung

Schaltkarte	+ 5 V DC / 0,7 A
Spannungsversorgung des Systems:	230 V AC + 10% - 15%
	120 V AC + 10% - 15%
Optional für das System:	110 V DC (60 V - 120 V)
	60 V DC (38 V - 75 V)
	24 V DC (18 V - 36 V)

### Temperatur

Temperaturbereich:	0 - 50°C für die spezifizierten Daten
	0 - 70°C mit verschlechterten Freilaufeigenschaften

### Antenneneingangskreis

Potentialtrennung:	500 V DC
maximale Kabellänge:	500 m
Kabeltyp:	RG 59
Eingangsimpedanz:	50 $\Omega$
Antennenspeisung:	5 V DC über 100 $\Omega$
Eingangsempfindlichkeit:	< 40 $\mu$ V

### DCF77-Auswertung

automatische Verstärkungsregelung:	70 dB
Auswerteverfahren:	AM/FM-Wandlung

### Genauigkeit

Sekundenabweichung:	$\pm$ 2 msec gegenüber dem DCF77-Signal am Ort der Antenne
VCO-Regelung (Quarz):	< $\pm$ 2 ppm
Freilaufeigenschaften:	< $\pm$ 2 ppm bei konstanter Temperatur
Notuhr:	$\pm$ 25 ppm bei +10 bis +50° C
Jitter der Sekundenmarke:	< 10 $\mu$ sec
Sekundennachregelung:	max. $\pm$ 10 ppm

### Schnittstellen

Anzeige:	beleuchtbare LCD-Anzeige (2 Zeilen a 16 alphanumerische Zeichen)
Tastatur:	25 Tasten in 5 x 5 Tastenmatrix

### DCF77-Simulation

Ausgabeimpedanz:	50 $\Omega$
Ausgabe:	potentialgetrennt BNC-Buchse
max. Kabellänge:	500 m
DCF77-Simulationsausgang:	3 mV <sub>ss</sub> unter Last

**Serielle Schnittstellen**

V.24 / V.28 (RS232):	2
Handshake:	RTS / CTS
V.24 / V.11 (RS422):	2
Handshake:	RTS/ CTS

**Parameter (einstellbar über Tastatur)**

Baudrate:	150 - 19200 Bd
Parity:	no/even/odd
Datenbits:	7 / 8 Bit
Stoppbits:	1 / 2 Bit
Handskake:	aktiv/nicht aktiv
Datenstrings:	EWSD / SEL 1000 S 12

**Qualitätsmerkmale**

MTBF	150 000 Std.
MTTR	15 Min.

**Verwendete Richtlinien**

EN55022	Grenzwerte und Messverfahren für Funkstörungen von informationstechnischen Einrichtungen
EN50082-1	Rahmennorm Störausstrahlung
EN60950	Sicherheitsrichtlinien



Die Firma **hopf** behält sich jederzeit Änderungen in Hard- und Software vor.